

PÕHILISTE ELEKTRISEADMETE JA -MATERJALIDE LOETELU

Objekt: Üksikelamu

Projekt: 2202

Aadress: Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harjumaa

Joonis: EL-8-002

Kuupäev: 02.02.2022

Jrk. nr.	Nimetus	Toote mark	Ühik	Hulk	Joonis. Valmistaja-tehas
1	2	3	4	5	6
Sisepaigaldis					
1	Kilp PJK		kompl.	1	EL-6-100
2	Harukarp, pinnapealne, IP44		tk	**	
3	Harukarp, süvistatud, IP20		tk	**	
4	Seadmete süvistustoots		tk	**	
5	Süvistatud pistikupesade raamid		tk	**	
6	Pistikupesa, ühekohaline, 250V, 16A, IP20, süvistatud, maanduskontaktiga		tk	47	
7	Pistikupesa, ühekohaline, 250V, 16A, IP44, süvistatud, maanduskontaktiga		tk	5	
8	Pistikupesa välisseinas, ühekohaline, 250V, 16A, IP44, süvistatud, maanduskontaktiga		tk	7	
9	Pistikupesa pinnapealne, ühekohaline, 250V, 16A, IP44, maanduskontaktiga		tk	1	
10	Lihtlüüti, süvistatud, 10A, 250V, IP20		tk	5	
11	Lihtlüüti, pinnapealne, 10A, 250V, IP44		tk	1	
12	Rühmalüüti, süvistatud, 10A, 250V, IP20		tk	3	
13	Rühmalüüti, süvistatud, 10A, 250V, IP44		tk	1	
14	Veksellüüti, süvistatud, 10A, 250V, IP20		tk	8	
15	Halogeenivaba installatsioonitoru Ø50mm		m	**	
16	Halogeenivaba installatsioonitoru Ø25mm		m	**	
17	Kolla-rohelise isolatsiooniga juhe 6mm ²	PK	m	**	Draka
18	Kolla-rohelise isolatsiooniga juhe 16mm ²	PK	m	**	Draka
19	Jõukaabel 3G2,5	XPJ-HF D	m	250	Draka
20	Jõukaabel 3G1,5	XPJ-HF D	m	250	Draka
21	Jõukaabel 3X1,5	XPJ-HF D	m	100	Draka
22	Jõukaabel 5G2,5	XPJ-HF D	m	20	Draka
23	Jõukaabel 5G4	XPJ-HF D	m	20	Draka
24	Jõukaabel 5G6	XPJ-HF D	m	10	Draka
Nõrkvooluseadmed					
1	Andmisedepesa 2xRJ45 süvispaigaldus		tk	3	
2	Andmesidejaotla ühendus- ja toitepaneelidega		kompl	1	EL-7-300
3	Cat6 UTP D 4x2x0,5		m	**	
4	Valvesüsteem		kompl	1	EL-7-300
Välispaigaldis					
1	Sidekanalisatsioon Ø50mm, 750N		m	50	
2	Kaablitoru fonole Ø50mm, 750N		m	40	
3	Käänik Ø50mm, 90°		tk	6	

PÕHILISTE ELEKTRISEADMETE JA -MATERJALIDE LOETELU

Objekt: Üksikelamu

Projekt: 2202

Aadress: Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harjumaa

Joonis: EL-8-002

Kuupäev: 02.02.2022

Jrk. nr.	Nimetus	Toote mark	Ühik	Hulk	Joonis. Valmistaja-tehas
1	2	3	4	5	6
4	Kaablimärgistuslint sidekaablile		m	50	
5	Maanduspaigaldis üksikelamule		m	70	
6	Toitekaabel elamule 4G16	AXPK	m	40	Draka
7	Toitekaabel 2x1,5/1,5	MCMK	m	75	Draka
8	Toitekaabel 4x2,5/2,5	MCMK	m	45	Draka
9	Kaablikaitsetoru Ø50mm, 750N		m	80	
10	Kaablikaitsetoru Ø50mm, 450N		m	85	
11	Kaablimärgistuslint		m	50	
12	Liiv		m ³	7	

**- kogused arvestab elektritöövõtja