



### TÄHISTUSED

- VALGUSPUNKT
- VALGUSTI, SÜVISTATUD, IP20
- VALGUSTI, SÜVISTATUD, IP44
- LÜLITI, 1-NE, SÜVISTATUD, IP20
- GRUPILÜLITI, 2-NE, SÜVISTATUD, IP20
- RISTLÜLITI, SÜVISTATUD, IP20
- VEKSELLÜLITI, SÜVISTATUD, IP20
- TOPELT VEKSELLÜLITI, SÜVISTATUD, IP20
- SEADME TOITEKAABLI ÜHENDUSKOHT
- HARUKARP, SÜVISTATAV
- GRUPI TÄHIS
- KAABLI ÜLES- VÕI ALLAVIIK
- RUUMI PAIGALDATAVATE EL.SEADMETE KAITSEASTE, IP44
- RUUMI PAIGALDATAVATE EL.SEADMETE KAITSEASTE, IP67
- KILP
- MUU ELEKTRISEADE

### MÄRKUSED

1. Pööningule paigaldad 3 tk pinnapealset valgustit, lülitit paigaldada luugi kõrvale paremale poole. Toide tuua kaabliga XPJ 3g1,5 grupist 24.
2. Valguslülitite paigalduskõrgus on 1,0 põrandast (kui pole märgitud teisiti).
3. Valgustid, lülitid ja lülitite raamid valida lähtudes sisekujunduse projektist või disainlahendusest.
4. Indeksid grupilülitite ja topeelt veksellülitite juures näitavad valgusgruppide tunnusi.
5. Kaabelduse kulgemine on näidatud indikatiivselt.
6. Alusplaanina kasutatud töö nr 1018 Odra tn 7 üksiklamu V02.