

LATISTUS	SKEEM	GRUPP	TARBIJA NIMETUS	P _i (kW)	In (A)	KAABEL
			Allaviik maanduskontuuri			2x(MK25)
			Sisestus liitumiskilbist LK173865 (3x25A)	27	40	AXMK-PLUS 4g50
			Liigpingepiirik, tüüp 1+2			
		01	Ahi	4	C16	XPJ-HF D 5g2,5
		02	Maasoojuspump	8	C16	XPJ-HF D 5g2,5
		03	Saunakeris	9	C16	H07RN-F 5g2,5
		04	Ventilatsiooniseade	0,5	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		05	Konditsioneer väisosa	1,5	C16	H07RN-F 3g2,5
		06	El.pliit	6	C20	XPJ-HF D 3g4
		07	Külmkapp	0,3	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		08	Kubu	0,3	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		09	Nõudepesumasin	2	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		10	Kuivati	2	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		11	Pesumasin	2	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		12	Pistikupesad. Tuba 3	1,45	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		13	Pistikupesad. Tuba 5	1,6	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		14	Pistikupesad. Elutuba	2,1	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		15	Pistikupesad. Tuba 10	1,8	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		16	Pistikupesad. Esik ja tehnruum	1,6	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		17	Pistikupesad. Pesuruum	1,3	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		18	Pistikupesad. Köögi töötasand	2,4	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		19	Pistikupesad. Töökohad	1,2	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		20	Pistikupesad. Välised	0,4	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		21	Valgustus. Saun, pesuruumid	0,1	C10	XPJ-HF D 3g1,5
		22	Valgustus. Välisvalgustus	0,1	C10	XPJ-HF D 3g1,5
		23	Valgustus. 1 korruse toad, köök, koridor	0,55	C10	XPJ-HF D 3g1,5
		24	Valgustus. Abiruumid, WC-d, põõning	0,1	C10	XPJ-HF D 3g1,5
		25	Biopuhasti (perspektiivne)	0,5	C16	XPJ-HF D 3g2,5
		26	Tsirkulatsioonipump	0,2	C10	XPJ-HF D 3g1,5
		27	Valve	0,1	C10	XPJ-HF D 3g1,5
		28	Nõrkvoolu kapp	0,2	C10	XPJ-HF D 3g1,5
		29	Reserv		C16	
		30	Reserv		C16	
		31	Reserv		C10	
		32	Reserv		C10	

TEHN.INFO:

Nimipinge Un ~400/230 V
 Nimivool In 40 A
 Term. lühisvoolu taluvus Ik 6 kA
 Juhtmesistussüsteem TN-S
 Ehitusviis seinakilp
 Paigaldusviis seinale
 Kaitseaste IP34
 Sisenevad kaablid ait
 Väljuvad kaablid ülevalt
 Kaablite ühendus klemmidele
 Reservruum 25 %
 Sisesehelate markeering tootja poolt
 Seadmete markeering tootja poolt
 Tunnus PJK