

### SPETSIFIKATSIOON

| <b>VENTILATSIOONISÜSTEEM</b> |  |               |             |          |                   |
|------------------------------|--|---------------|-------------|----------|-------------------|
| <b>Nr.</b>                   | <b>Nimetus</b>   | <b>Mõõt</b>   | <b>Tüüp</b> | <b>N</b> | <b>L\[m]</b>      |
| 1                            | Vent.agregaat Vallox MV 096 left<br>SP: L= 55 l/s, $\Delta p=75$ Pa<br>VT: L= 55 l/s, $\Delta p=75$ Pa<br>Komplektis automaatika ja filtritega; juhtpuldiga<br>Rõhuanduriga (paigaldab nõrkvoolu ehitaja)! | SV-1          | Vallox      | 1kmpl.   | -                 |
| 2                            | Välisrest  | YGC-160       | Lindab      | 1tk      | -                 |
| 3                            | Painduvad summutid   | D=125mm       | Lindab      | 4tk      | -                 |
| 4                            | Sissepuhkeplafoon  | SHH-100       | Lindab      | 2tk      | -                 |
| 5                            | Sissepuhkeplafoon  | KTS-100       | Fläktwoods  | 2tk      | -                 |
| 6                            | Sissepuhkeplafoon  | KTS-125       | Fläktwoods  | 1tk      | -                 |
| 7                            | Väljatõmbeplafoon  | KSO-100       | Fläktwoods  | 4tk      | -                 |
| 8                            | Väljatõmbeplafoon  | KSO-125       | Fläktwoods  | 2tk      | -                 |
| 9                            | Mürasummuti  | LRCB 100 500  | Lindab      | 2tk      | -                 |
| 10                           | Mürasummuti  | LRCB 125 500  | Lindab      | 1tk      | -                 |
| 11                           | Mürasummuti  | LRCA 100 500  | Lindab      | 1tk      | -                 |
| 12                           | Mürasummuti  | LRCA 125 500  | Lindab      | 4tk      | -                 |
| 13                           | Tsingitud lehtterasest õhukanal<br>koos vajalike liitmike ja kinnitustega  | D=100mm       | Lindab      | -        | ~6m               |
| 14                           | Tsingitud lehtterasest õhukanal<br>koos vajalike liitmike ja kinnitustega  | D=125mm       | Lindab      | -        | ~27m              |
| 15                           | Tsingitud lehtterasest õhukanal<br>koos vajalike liitmike ja kinnitustega  | D=160mm       | Lindab      | -        | ~1m               |
| 16                           | Armaflex 25mm isolatsioon  | 25mm          | Armaflex    | -        | ~5m <sup>2</sup>  |
| 17                           | Vörkmatt 30mm ALC isolatsioon  | 30mm          | Paroc       | -        | ~5m <sup>2</sup>  |
| 18                           | Vilpe katuseläbiviik heitõhu torustikule   | Vilpe 125-500 | Vilple      | 1kmpl    | -                 |
| 19                           | Armaflex 9mm isolatsioon   | 9mm           | Armaflex    | -        | ~15m <sup>2</sup> |

Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud

**SPETSIFIKATSIOON**

---