

Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond

E-mail:

Telefon:

Väljastatud: 03.03.2021

Kehtivad kuni: 03.03.2022

ELEKTRIVARUSTUSE TEHNILISED TINGIMUSED NR. TT-9657H

Objekt: Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond, Harjumaa piirkond

OLEMASOELVA JA SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED:

<i>Olemasoleva võrguühenduse andmed</i>	<i>Soovitava võrguühenduse andmed</i>
Pinge: 230/400V (3F)	230/400V (3F)
Peakaitse vool: 20 A	20 A
Võrgulepingu number: 30460050	
3.5 Soovitav liitumisjuhtmestik ja liitumispunkt	
3.6 Muud andmed	

LIITUMISTAOTLUSE TOODE:

Muu

Nõuded:

- Kinnistu elektrivarustus on ette nähtud alajaama õhuliini mastile no.3 paigaldatud liitumiskilbist LK3.
- Liitumispunkt Imatra Elekter AS-ga liitumiskilbis LK3 tarbija toitekaabli otstel.
- Liitumiskilpi LK3 on paigaldatud arvesti tarbija elektrienergia arvestamiseks.
- Liitumispunkti läbilaskevõimsus piiratakse kaitselülitiga 3x20A.
- Liitumiskilbist oma peakilpi ehitab tarbija oma vajaduste vastava liini.
- Hoone elektripaigaldise võib kasutusele võtta, kui selle kohta on väljastatud nõuetekohasuse audit ja võrguettevõtjale on esitatud pingestamise taotlus.

Koostaja:

/allkirjastatud digitaalselt/