

VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALOSAKOND

TEHNILISED TINGIMUSED nr 14-9/4123-1

Viimsi

19. august 2020

Lähtudes poolt esitatud tehniliste tingimuste taotlusest (reg nr 14-9/4123) ja võttes aluseks „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 2 lõike 2 ja Viimsi Vallavalitsuse 26.02.2020 korralduses nr 121, määrata Harjumaal, Viimsi vallas, Randvere külas, kinnistule sademevee ärajuhtimiseks tehnilised tingimused:

1. Tehniliste tingimuste eesmärk: sademevee äravoolu lahendamine kinnistult.
2. Kinnistu sademevee lahendusena rajada kõva kattega pindadelt (sh parkla) kokku kogutud sademevee käitlemiseks kogumismahuti või imbväljak.
3. Alternatiivse lahendusena kinnistu kõva kattega pindadelt (sh parkla) koguda sademevesi kokku ning juhtida Muuga tee kraavi. Lahendus kooskõlastada Maanteeametiga.
4. Kinnistu sademeveetorude rajamisel tuleb arvestada vooluhulkadega ning kõik käänakud, üleminekud ja ristumiskohad tuleb lahendada puhastus- ja seirekaevudega.
5. Katuselt ja kõvakattega pindadelt kogutavat kinnistu sademevett ei tohi otse mahutisse või imbsüsteemi juhtida, rajada ühendused läbi kaevude.
6. Torustike läbimõõdud esitada projektis vastavalt arvutustele.
7. Kinnistu vertikaalplaneeringuga vältida sademevee valgumist naaberkinnistutele.
8. Kirjeldada sademevee lahendus hoone projektis või eraldi kinnistu vee- ja kanalisatsiooni projektis.
9. Tööprojekt tervikuna kooskõlastada Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnaga ning kõigi olemasolevate maa-aluste ja maapealsete rajatiste (tehnovõrkude) omanikega või valdajatega, maaomanike ja kasutajatega, kelle maakasutust või ehitusõigust projekt mõjutab.
10. Tehnilised tingimused kehtivad 5 aastat.

Lisa: Skeem tehniliste tingimuste juurde - 1 lehel

Allkirjastatud digitaalselt

Allkirjastatud digitaalselt

Lisa: Skeem tehniliste tingimuste juurde

