

SOOJUSSÕLME SPETSIFIKATSIOON

Nr.	NIMETUS	Mõõt ühik	HULK	MÄRKUS
	Soojusmõõtja Multical602 kulumõõtjaga Ultraflow54 $Q_{nom} = 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$ DN40 +Pt 500 -2 tk (max.20,0m ³ /h)	komp	1	Ol.ol.
	SOOJUSSÕLM 1 (küte155kW)			
1	Reguleerimisventiil V241 DN20/Kvs 6,3	tk	1	RadiaatorKüte
2	Tsirkulatsioonipump 1,91 l/s 50kPa sagedusmuunduriga	Tk	1	RadiaatorKüte
3	Automatika ja pumpade juhtimiskeskus	kompl	1	
4	Keevis teraskuulkraan DN50	tk	2	
5	Keevis teraskuulkraan DN65	tk	2	
6	Mudafilter DN 65	tk	1	
7	Tagasilöögiklapp DN50	tk	1	
8	Manomeeter 16 bar	Tk	1	
9	Manomeeter 10 bar	tk	1	
10	Termomeeter	tk	3	
11	Väljalaskekraan DN15	tk	1	

SOOJUSSÕLME SPETSIFIKATSIOON

Nr.	NIMETUS	Mõõt ühik	HULK	MÄRKUS
	SOOJUSSÕLM 2 (küte157kW, tarbevesi)			
1	Reguleerimisventiil V241 DN20/Kvs 6,3	tk	1	RadiaatorKüte
2	Tsirkulatsioonipump 1,91 l/s 50kPa sagedusmuunduriga	Tk	1	RadiaatorKüte
3	Reguleerimisventiil V241 DN25/Kvs 10	tk	1	Soe tarbevesi
4	Tsirkulatsioonipump 0,36 l/s 40kPa sagedusmuunduriga	Tk	1	Soe tarbevesi
5	Soetarbevee Soojusvaheti	kompl	1	OL.OL.
6	Automatika ja pumpade juhtimiskeskus	kompl	1	
7	Keevis teraskuulkraan DN50	tk	2	
8	Keevis teraskuulkraan DN65	tk	2	
9	Mudafilter DN 65	tk	1	
10	Tagasilöögiklapp DN50	tk	1	
11	Manomeeter 16 bar	Tk	1	
12	Manomeeter 10 bar	tk	1	
13	Termomeeter	tk	2	
14	Väljalaskekraan DN15	tk	1	