



| TINGMÄRKIDE EKSPLIKATSIOON |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Märk                       | Tüüp                                                                   |
|                            | Elektriseade (ruudu sees on seadme nimi)                               |
|                            | Harukarp, Süvistatav/ Pinnapealne                                      |
|                            | Jaotuskilp                                                             |
|                            | Kaablimarkeering, Faasijuht                                            |
|                            | Kaablimarkeering, Kalv juhti + neutraaljuht + kaitsejuht (3L + N + PE) |
|                            | Kaablimarkeering, Käbesolevale korrusele (ülevaht/ alt) saabuv liin    |
|                            | Kaablimarkeering, N-juht                                               |
|                            | Kaablimarkeering, PE-juht                                              |
|                            | Kaablimarkeering, Ülesse/Alla suunduv liin                             |
|                            | Küte, Andur [TE-Temperatuuri; PAI-Avariirõhu]                          |
|                            | Küte, Soojaveebalier                                                   |
|                            | Küte, Temperatuurandur                                                 |
|                            | Küte, Termostaat, 24V, h=1500mm                                        |
|                            | Küte, Termostaatventiil, ajamiga                                       |
|                            | Maandus, Elektrood                                                     |
|                            | Maandus, Klemm                                                         |
|                            | Nõrkvool, Antenn                                                       |
|                            | Nõrkvool, Pistikupes, 2 x RJ45 moodulpistikupesodele, tolmukaitsega    |
|                            | Nõrkvool, Pistikupes, 2-ne kõlari vedruklemm                           |
|                            | Nõrkvool, Pistikupes, Antenni pesa TV+SAT+FM                           |
|                            | Pistikupes, Pinnapealne, Combopesa                                     |
|                            | Pistikupes, Pinnapealne, maanduskontaktiga, IP44                       |
|                            | Pistikupes, Pinnapealne, maanduskontaktiga, IP44, 2ne                  |
|                            | Pistikupes, Süvistatav, maanduskontaktiga                              |
|                            | Pistikupes, Süvistatav, maanduskontaktiga, 2ne                         |
|                            | Pistikupes, Süvistatav, kaanega, maanduskontaktiga, IP44               |
|                            | Pistikupes, Eripistikupesad, VT. Täpsutus                              |

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
|        | Kaabel juhi ristlõikepindalaga 2,5mm²                 |
|        | Kaabel juhi ristlõikepindalaga 1,5mm²                 |
|        | Magistraalliinid // muud liinid (Kaabli mark plaanil) |
|        | Andmesidekaabel (Kaabli mark plaanil)                 |
|        | Muu kaabel (Kaabli mark plaanil)                      |
|        | Muu kaabel (Kaabel komplektis seadmetega)             |
|        | Kaabliteed                                            |
| Info   | ← Lisainformatsioon                                   |
| h=1400 | ← Kõrgus                                              |
| 15W    | ← Valgusti nimivõimsus (arvustates kasutatud võratus) |
| GR1    | ← Grupi number ja joonistaja nimi                     |

Märkused:

- Kõikide pistikupesade ja elektrilavite asukohad täpsustada tööde käigus tellijaga;
- Kaablid paigaldatakse süvistatult üldjuhul kaablikaitse torusse;
- Potentsiaaljuhtluse testitakse vastavalt skeemidele esitatule. Vannitubades teostada isolatsioonjuhtluse;
- Soojuspumba ja ventilatsiooniskeemide juht- ning signaalkaablid komplektis seadmetega.