

Pakkumine nr :

Klient:

, Alpha innotec LWD 92 +
HSDV12 (inverter)

Esitamise aeg

26.11.2021

Koostas

Kehtivus

26.12.2021

Meist

Oleme küttesüsteemidega tegelenud juba 2007. aastast. Toome maale, paigaldame ning hooldame kvaliteetseid Saksa soojuspumpasid Alpha Innotec. Maaletoojana oleme fookuse suunanud oma seadmete järelteenindusele ja hooldusele. Koostöös tehasega oleme välja koolitanud üle-eestilise partnerite võrgustiku, kelle abiga pakume kõrgetasemelist ja kiiret järelteenindust, sealhulgas seadmete veebipõhist tasuta seireteenust.

Meie töö on Sinu idee, visioon või soov tegelikkuseks muuta. Ka AIT Nord sai kunagi alguse ühest peaaegu juhuslikust mõttest. Täna oleme juba nii tugevad, et julgeme Sinu ideid ellu viia. Me tahame luua väärtust, sest usume, et ainult nii on meie meeskonna tegevusel mõtet.

Süsteemi valmimise etapid:

- ☒ Sinu vajaduste kaardistamine
- ☒ Vajaduse põhine hinnapakkumine
- ☐ Lepingu sõlmimine ja paigaldusplaani koostamine
- ☐ Paigaldame seadme, seadistame ja selgitame, kuidas Sinu uus masin töötab
- ☐ Ja siis teeme Sulle abieluettepaneku, sest nüüd meie suhe alles algab!

Sinu soojuspump on aegade lõpuni meie pideva hoole all!



Artem.

Artem hindab kõrgelt inimesi, kes pidevalt arenevad, ning peab ka ennast selliseks. Eriti areneb Artem muidugi jäähokis, mida ta jumaldab. Ning kõiges, mis on seotud küttega. Poolnaljatledes võib Artemit soojuspumpade Steve Jobsiks pidada, sest suhtub neisse peaaegu patoloogilise kirega.

Kood	Nimetus	Kogus	Ühik	Hind	Summa
100699HSDV901	Õhk-vesi soojuspump Alpha innotec LWD 92 V-Line + hüdraulikatorn HSDV 9 Inverterkompressoriga monoplokk õhk-vesisoojuspump A7/W35 - COP 5.41 küttevõimsus: 2.7 – 8.2 kW Praktiliselt olematu müratase (turu üks vaikseimatest pumpadest) Sisemoodulisse integreeritud: A-klassi ringluspump (sagedusmuunduriga), tarbeveeboiler 180 ltr, kütte puhverpaak 62 ltr, 6 kW lisakütte katel, kütte paisupaak NB! Vajalikud kaitseautomaadid soojuspumbale: B16 - 1faas (Juhtautomaatika) B16 - 1faas (Kompressor) B10 - 3faasi (Elektrikatel)	1	kmpl	7 100.00	7 100.00
70-107000	Akumulatsioonipaak Galmet SG 100 (seinakanduritega) 100 ltr Vahtisolatsioon 60 mm	1	kmpl	240.00	240.00
15070001	Soojuspumba LWD seinast läbiviigukomplekt	1	tk	300.00	300.00
15086301	Maapealne raam BKS (LWD õhk-vesi välisosale)	1	tk	105.00	105.00
00	Kütteringi tsirkulatsioonipump Wilo (25-60) + paigaldus.	1	kmpl	220.00	220.00
00	Vajadusel: eelvalatud betoonalus (töö ja materjalid).	1	kmpl	110.00	110.00
SPINST	Soojuspumba paigaldustööd (töö ning materjalid)	1	kmpl	1 500.00	1 500.00
WEB	Seadme interneti ühendamine ja registreerimine serverisse NB! Seadmeni peab olema toodud CAT5 või CAT6 kaabel koos pistikuga ning tagatud andmeside ühendus/teenus ja teenusepakkuja poolt avatud Port21	1	kmpl	0.00	0.00
00	Soojuspumba paigalduse teostusjoonised ja dokumentatsioon	1	kmpl	0.00	0.00

Koostaja:	---	Summa	9 575.00	EUR
		Käibemaks 20%	1 915.00	EUR
		Summa kokku	11 490.00	EUR

Vaata ka meie pakutavaid järelmaksuvõimalusi:

www.ait-nord.ee/jarelmaks

Pakkumine nr

Eeltingimused soojuspumba paigalduseks (kui pakkumises pole kokku lepitud teisiti):

- Külma ning sooja tarbevee magistraalid peavad olema kokku viidud ning lõppema kuulkraaniga soojuspumba vahetus läheduses (kuni 1,5 m kaugusel).
- Erinevad kütte peale-ja tagasivoolu torud peavad olema kokku ühendatud üheks magistraaltoruks ning asuma soojuspumba vahetus läheduses (kuni 1,5 m kaugusel).
- Põranda- ja / või radiaatorkütte süsteem peab olema täidetud ning survestatud.
- Soojuspumba ruum on varustatud vähemalt 32 mm äravoolutrassi või trapiga.
- Objektil on piisavalt vett soojuspumbaga seonduva soojusvarustuse täitmiseks.
- Soojuspumba ruumi on toodud soojuspumba võimsusele vastav elektrikilp / kaablid (piisava varuga).
- (seadmele vajalikud kaitseautomaadid on ära toodud hinnapakumises soojuspumba andmetes)
- Hoone põhjaküljest on soojuspumba ruumi toodud välisõhu anduri kaabel (2 x 0,75 mm)
- Et veenduda nimetatud ettevalmistustööde korrektsuses palume saata artem@ait-nord.ee fotod ruumist, kuhu soojuspump paigaldatakse.

Kooskõlastused ja load (kui pakkumises pole kokku lepitud teisiti):

Juhime tähelepanu, et kui soojuspumba paigaldamiseks on vajalikud erinevad kooskõlastused, projektid või load, siis tuleb kliendil vajalikud dokumendid organiseerida enne paigaldustööde algust.

NB! AIT-Nord OÜ ei vastuta märkimata kommunikatsioonide lõhkumise eest

Soojuspumba paigaldus sisaldab (kui pakkumises pole kokku lepitud teisiti):

- Kütte- ja tarbevee torustiku ühendamist soojuspumbaga.
- Soojuspumba esmakäivitust, seadistust ning tellija koolitust.
- Soojuspumba paigaldusega seonduvaid montaaзимaterjale ning töid.

Soojuspumba paigaldus ei sisalda (kui pakkumises pole kokku lepitud teisiti):

- Projektidokumentatsiooni ning teostusjooniseid
- Üldehitustöid
- Elektritöid elektrikilbist (peakilbist) kuni soojuspumba ruumini
- Segusõlme ehitamist põrandküttele.
- Tarbevee tsirkulatsioonipumpa.
- Küttesõlme torustike isoleerimist.
- Küttesüsteemi (põrandküte / radiaatorküte) täitmist, õhutamist ning reguleerimist (teostab küttesüsteemi ehitaja).
- Süsteemi läbipesu (puhta küttevee kvaliteedi eest vastutab tellija).
- Õhk-vesi soojuspumba välisosa betoonaluse valmistamist.
- Küttesüsteemi täitmist glükooliga.
- Hüdro- ega tuletõkketöid

Pakkumine nr

Maksetingimused:

- Esimene osamakse 20% pakkumise summast.
- Teine osamakse 60% vahetult enne seadmete tarnet objektile.
- 20% pakkumise kogumaksumusest – 7 päeva jooksul peale paigaldustööde lõpetamist.

Tarneaeg ja tingimused:

Osapooled lepivad kokku seadmete tarne ning paigaldustööde teostamise täpsema aja e-posti vahendusel.

Garantii:

Tarnitud toodetele ning töödele kehtib garantii 2 aastat alates tööde üleandmise-vastuvõtmise kuupäevast.

Garantii alla ei kuulu elektri-vooluvõrgust tulenevate voolukõikumistega kaasnenud rikked ning tõrked.

Garantii alla ei kuulu mudafiltri paigaldusjärgne puhastus.

NB! AIT-Nord OÜ ei vastuta seadmel tekkida võivate ülerõhuhäirete ega seadme liigsete lülitusarvude eest, kui küttesõlmes puudub paralleelpaigalduses kütte akumulaatoripaak.

NB! AIT-Nord OÜ soovib alati iga soojuspumba soojussõlme lisada ka paralleelühenduses akupaagi.

Info vahetus:

Parema koostöö huvides lepivad osapooled kokku, et suhtlevad elektronposti vahendusel. Pooled kinnitavad, et käesolevas pakkumises märgitud e-posti aadressid ning muud isikuandmed on õiged ning e-kiri loetakse kättesaaduks 2 tööpäeva möödudes saatja serverist väljumisel.

Kiireloomulistes küsimustes võivad osapooled infot vahetada telefoni vahendusel, kuid siduvad kokkulepped kinnitatakse alati e-kirjaga.

Töö valmimine ja vastuvõtmine:

Töö valmimisel esitab või saadab töövõtja tellijale akti, mis tuleb tellijal mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul allkirjastada. Juhul, kui tellija ei allkirjasta akti ega esita selleks mõjuvaid põhjuseid loetakse tööd vastuvõetuks. Mõjuvaks põhjuseks ei ole vaegtööde tegemata jätmine ega töödega hiline mine. Vaegtööde korral lepivad pooled kirjalikult kokku tähtja tööde tegemiseks. Töö vastuvõtmisel loetakse töövõtja tasunõue sissenõutavaks.

Kõik pakkumuses toodud seadmed ja materjalid on müüdnud omandireservatsiooni klausliga. Kui käesolevas lepingus tööde eest kokku lepitud summad ei ole maksetingimuste (vt ülal) alusel laekunud Töövõtja kontole, on Töövõtjal õigus lepingus kirjeldatud tooteid käidelda kui enda omandisse kuuluvaid, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Alles pärast viimase osamakse laekumist Töövõtja kontole kuuluvad seadmed Tellija omandisse.

AIT Nord esindaja

Kliendi/tellijaja esindaja