

Andmed:
Toru PE-RT d=16x2mm
Samm (mm) 192mm
Temperatuurid °C
Pealevoolu temp. 40
Tagasivoolu temp. 35
Märkus

Kollektori nr.	Mitmene kollektor	Vooluhulk l/min	Rõhk
2	6	8.37	6.1
KONTUUR	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
L/MIN	1.231.611.861.790.881.02		

HÜLSSTORU
PÕRANDAKÜTTE PEALEVOOL
PÕRANDAKÜTTE TAGASIVOO

ÕHUTERMOSTAAT
ÕHUTERMOSTAAT PÕRANDAANDURIGA

PK-1.4
L - 76m
S 200
PÕRANDAKÜTTE KONTOUR
kontuuri number 1.4
kontuuri pikkus 76m
kontuuri samm 200mm

2950W

PÕRANDAKÜTTE MÄRKUSED:

- PÕRANDAKÜTE PAIGALDADA FLEXPART-FLOOR Ø16x2mm TORUDEST. TORUD PAIGALDADA SPETSIAALSE FLOORE PLAATIDE SISSE 16/25mm.
- JÄLGIDA ET PÕRANDAKÜTETORUSTIK EI SATUKS WC POTI KRUVIDE ALLA.
- RUUMIDE TEMPERatuur ON REGULEERITAV RUUMITERMOSTAATIDEGA.
- KÜTTESÜSTEEMI ARVUTUSLIK TEMPERatuurIGRAAFIK ON 40/35°C
- RUUMITERMOSTAADID PAIGALDADA PÕRANDAST 1,5 M KÕRGUSELE.
- IGAST RUUMITERMOSTAADIST VIIA KOLLEKTORINI KAABEL 4X1MM².
- RUUMITERMOSTAATIDE JA AJAMITE VAHELISE ELEKTRIKAABELDUS JA ÜHENDUS ETTE NÄHA ELEKTRI PROJEKTIS.
- IGALE KOLLEKTORILE TUUA TOIDE 220V , 3X1,5MM².
- TARINDIST ÜLE MINEVA PÕRANDAKÜTTETORU PEALE PAIGALDADA LIGIKAUDU 300 MM HÜLSSTORU.
- PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.
- TÖÖVÕTTUDE PIIRID KOOSKÕLASTADA ENNE TÖÖDE ALGUST.

2x d=25mm
1.korrusele!

2. Kollektor 6ne

GARDEROOB

208
5,2 m²

635W

VANNITUBA

205
5,1 m²

PK-2.6
L - 34m
S 192
d=16mm

PK-2.6

KABINET

204
5,6 m²

PK-2.5
L - 55m
S 192
d=16mm

PK-2.5

225W

TUBA

203

12,2 m²

PK-2.4
L - 86m
S 192
d=16mm

PK-2.4

490W

KORIDOR

206
13,6 m²

PK-2.5

545W

TUBA

207

10,7 m²

PK-2.1
L - 52m
S 192
d=16mm

PK-2.1

TUBA

201

9,9 m²

PK-2.2
L - 87m
S 192
d=16mm

PK-2.2

400W

TUBA

202

10,8 m²

PK-2.3
L - 84m
S 192
d=16mm

PK-2.3

435W

Muudatus

Muutis