

**kinnistu võrgu ümberehitus, Tõrva linn,  
Tõrva vald, Valga maakond**

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress |  |
| Tõrva linn Tõrva vald Valga maakond        |  |
| Tarbimiskoht                               |  |

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Faaside arv | Amprite arv |
|-------------|-------------|

**TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED**

| Elektriline aadress                          | Toitealajaam                                                                                                                                                                    | Toitefiider | Jaotusalajaam | Jaotusfiider |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                 |             |               |              |
| Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes | Elektrivõrgu insener Sten Kelus, sten.kelus@elektrilevi.ee, tel. +37254005997                                                                                                   |             |               |              |
| Projekteerimistöö vastuvõtja                 | Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas                                                                                                                                     |             |               |              |
| Projekt vaja kooskõlastada                   | ELV kaitsevööndi järelvalve sektoriga <a href="http://www.elektrilevi.ee">www.elektrilevi.ee</a> e-teeninduses.<br>Teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega. |             |               |              |
| Märkused                                     | Plaan ' ' Tõrva vald, ' '                                                                                                                                                       |             |               |              |

**EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD**

| Töö kirjeldus                                            | Projekteeritav               | Demonteeritav               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Madalpingeliin</b>                                    |                              |                             |
| Maakaabelliini ristlõige (mm <sup>2</sup> ) - pikkus (m) | 50 mm <sup>2</sup> - ca 20 m |                             |
| Mastide arv (tk)                                         | 1 tk                         | 1 tk                        |
| Õhuliini ristlõige (mm <sup>2</sup> ) - pikkus (m)       |                              | 25 mm <sup>2</sup> - ca 8 m |

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“>.

- Maakasutusõiguse sõlmimise tellida võrguettevõtja veebilehel avaldatud volitatud maakasutuslepingute sõlmijalt või võrguettevõtja maateenustest, saates sooviavalduse e-posti aadressil info@elektrilevi.ee. Volitatud maalepingute sõlmijad on leitavad [https://www.elektrilevi.ee/-/doc/8644141/ettevottest/tutvustus/failid/el\\_volitatud\\_tootlejad.pdf](https://www.elektrilevi.ee/-/doc/8644141/ettevottest/tutvustus/failid/el_volitatud_tootlejad.pdf) (3-poolne koostööleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.
- Elektrivõrgul paiknevad kolmandale osapoolele kuuluvad taristud/elemendid projekteerivad, ehitavad ümber või demonteerivad taristute omanikud ise ning neid ei arvestata projekteerimise ja ehitustööde mahtu.

Lisa 2:

Projekteerida:

F3:7690:(Tõrva)

- Demonteerida mast 6a ja ehitada uus puitmast tunnusega 6a kinnistu nurka;
- Demonteerida õhuliini visang M6-M6a;
- Paigaldada olemasolev liitumiskilp 20737LK uuele mastile;
- Ehitada maakaabelliin MPL442398 kinnistu nurgani, kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse.

Lisa 3:

AS\_500514.dxf, AS\_500514.pdf

## KOOSTAJA

Nimi

Sten Kelus

Kuupäev

28.07.2025