

10912 Tallinn

AS Tallinna Vesi
Ädala 10, Tallinn 10614, Estonia
Tel. +372 6262 200
Fax +372 6262 300
www.tallinnavesi.ee

13.06.2022 PR/2232446-1

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: Tehnilised tingimused

Käsitletud: kanalisatsiooni rekonstrueerimine

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne.

Eramu reovesi on juhitud Rohula tn DN1000 kanalisatsioonitorusse läbi DN150 kanalisatsiooniühenduse. Liitumispunktiks on mõtteline punkt kanalisatsiooniühendusel väljapool kinnistu piiri, tänavamaal. Projekteerimisel kontrollida olemasoleva kanalisatsiooniühenduse tehnilist seisukorda ja läbilaskevõimet. Kinnistu kanalisatsiooniühendus peab olema dimensioneeritud vastavalt projekteeritud arvutuslikule vooluhulgale. Vajadusel projekteerida kinnistule uus kanalisatsiooniühendus koos liitumispunktiga Rohula tn DN1000 kanalisatsioonitorusse.

Sademevee juhtimine kanalisatsioonitorusse on keelatud.

Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks loetakse kinnistu poolt esimese ühiskanalisatsiooni juurde kuuluva kanalisatsioonikaevu kaane kõrgusest 10 cm võrra kõrgem tase. Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reoveeneeludel kaitseseadmed uputuste ja tagasivoolu vältimiseks. AS Tallinna Vesi ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatest sanitaarseadmetest tingitud uputuse eest.

Ühiskanalisatsiooni juhitava reovee reostusnäitajate piirväärtused peavad vastama Tallinna Linnavolikogu määrusele nr 37, 15.06.2006 „Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“.

Projekteerimisel arvestada AS-i Tallinna Vesi tehniliste nõuetega. Uue kanalisatsiooniühenduste projekteerimisel vormistada neile servituudi materjalid ja saata aadressile servituut@tvesi.ee.

Ehitusprojekt (põhi- või tööprojekti staadiumis) esitada AS-ile Tallinna Vesi läbivaatamiseks ja arvamuse saamiseks.

Ehitusloa või ehitusteatise menetlusega seotud ehitusprojektid tuleb AS-i Tallinna Vesi arvamuse või nõusoleku saamiseks esitada pädevale asutusele (kohalik omavalitsus) elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Ühiskanalisatsiooni torustiku (sh ühendustorustikud koos liitumispunktidega) ehitamiseks esitada AS-ile Tallinna Vesi enne liitumislepingu sõlmimist tööprojekt.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

AS Tallinna Vesi tehnilised nõuded ja servituutidega seonduv informatsioon on leitav aadressil: <https://www.tallinnavesi.ee>.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Teie paremaks teenindamiseks ootame tagasisidet e-mailile tagasiside.insenerid@tvesi.ee