



## SAUNAHOONE PÜSTITAMINE

Kuupäev:

24.03.2022

Tabel nr:

, Jõhvi linn, Ida-Virumaa, Eesti

Jrk. №	Nimetus, iseloomustus	Tehnilised näitajad	Tüüp, mark	Valmistaja	Ühik	Kogus	Märkused	Muudatus
<b>Ventilatsioon G3</b>								
1	Vilpe katuseventilaator	-50l/s, -65Pa El. toide 0,75A; 230V	ECo110 FLOW/700 + katuseläbiviik PUNANE RR29	Vilpe	kmpl.	1	Pöörlemiskiiruse regulaatoriga 0...10V <b>Katusemaailm OÜ</b>	
2	Zn-plekist ventilatsioonitorustik	Ø100		ETS Nord	m	18	AS Vennad-Dahl	
3	Zn-plekist ventilatsioonitorustik	Ø125		ETS Nord	m	6	AS Vennad-Dahl	
4	Zn-plekist ventilatsioonitorustik	Ø160		ETS Nord	m	3	AS Vennad-Dahl	
5	Kandiline teleskoop saunatoru	Ø100 / 140x40		ETS Nord	tk	2	AS Vennad-Dahl	
6	Välisrest	Ø125	RVA-125	ETS Nord	tk	1	AS Vennad-Dahl	
7	Värskeõhuklapp	Aero 100V2		Flexit Aero	kmpl.	1	AS Vennad-Dahl	
8	Sissepuhkeplafoon	Ø100	saunaplafoon puidust		tk	1	AS Vennad-Dahl	
9	Väljatõmbeplafoon	Ø100	KSO-100	Fläktwoods	tk	2	AS Vennad-Dahl	
10	Väljatõmbeplafoon	Ø125	KSO-125	Fläktwoods	tk	3	AS Vennad-Dahl	
11	Väljatõmbeplafoon / SAUNAKLAPP	Ø100	KSO-S-100	Fläktwoods	tk	1	AS Vennad-Dahl	
12	Plafooni kinnitusraam	Ø100		ETS Nord	tk	4	AS Vennad-Dahl	
13	Plafooni kinnitusraam	Ø125		ETS Nord	tk	3	AS Vennad-Dahl	
14	Reguleerklapp	Ø160	IRIS-160	Lindab	tk	1	AS Vennad-Dahl	
15	Mürasummuti	Ø160	BDER-40-016-090	Flakt Woods	tk	1	AS Vennad-Dahl	
16	Tagasilöögiklapp	Ø125	RSKT-125	ETS Nord	tk	1	AS Vennad-Dahl	
17	Tuletõkkeisolatsioon	EI-60	ULTIMATE PROTECT (U Protect)	Isover	m <sup>2</sup>	5	AS Vennad-Dahl	
18	Soojusisolatsioon	50mm	klaasvill tugevdatud alumiiniumpaberiga	Isover	m <sup>2</sup>	15	AS Vennad-Dahl	
19	Katuseläbiviik koos väljapuhketoruga	Ø125	125P/IS/700 FLOW PUNANE RR29	Vilpe	kmpl.	1	Katusemaailm OÜ	
20	Alumiiniumteip				tk	-	Vastavalt tegelikule vajadusele	
21	Kontroll- ja puhastusluugid				tk	-	Vastavalt tegelikule vajadusele	
22	Õhutorustiku montaaži- ja kinnitusvahendid				kmpl.	-	Vastavalt tegelikule vajadusele	
23	Õhutorustiku liitmikud ja teised ühendusdetailid				kmpl.	-	Vastavalt tegelikule vajadusele	

**Märkused:**

Ventilatsioonitorustiku pikkustena on arvestatud sirgete lõikude pikkusi, arvestamata põlvede, hargnemiste ja üleminekute pikkusi.

Loetelus on toodud põhimaterjalid. Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse.

RYL kvaliteedi nõuded on kohustuslikud.

Loetletud seadmete tüübid on toodud näiteks ning tellija ja projekterijaga kooskõlastamisel neid võib asendada teiste tootjate samaväärsete toodetega.