



**TÄHISTUSED:**

KS-01	PÕRANDAKÜTTESÜSTEEM
SV	SULGVENTIL
LSV-25 0,65 l/s kv=13,6	DN25 STAATILINE TASAKAALUSTUSVENTIIL MILLE VOOLUHULK ON 0,65 l/s JA SEADEARVU Kv ARV ON 13,6
2Ø28 SI30	PEALE- JA TAGASIVOOLU TERASPRESSTORUDEST TORUSTIKU VÄLISLÄBIMÕÖT 28mm, MINERAALVILLAST SOOJUSISOLATSIOONI PAKSUS ISOLATSIOONI PAKSUS 30mm
R-1.1 90 m 1400 W 4.0 l/min 300 mm	PÕRANDAKÜTTE RING Nr KÜTTE RINGI PIKKUS KÜTTE RINGI VÕIMUS RINGI VOOLUHULK KÜTTE RINGI PAIGALDUSE SAMP
TE	RUUMITERMOSTAAT, RUUMITERMOSTAAT PÕRANDA ANDURIGA.

- MÄRKUSED:**
- KÜTTETORUSTIKUD MONTEERIDA TERASPRESSTORUDEST.
  - PÕRANDKÜTTESÜSTEEMI JAOKS PÕRANDASSE PAIGALDADA HAPNIKU DIFUSIOONI TÕKKEKIHIGA PE-XA TORUD Ø20x2.0, TEISEL KORRUSEL VANNITOAS KASUTADA PE-XA Ø16x2.0.
  - PÕRANDAKÜTTETORUDE PAIGALDAMISEKS TEISEL KORRUSEL KASUTADA PÕRANDPLAADID "FLOORE-16" JA "FLOORE-20".
  - PÕRANDA JA SEINA KÕRISTUKSIOONI PAIGALDATAVAL KÜTTETORUSTIKUL EI TOHI OLLA LAHTIVÕETAVAD ÜHENDUSI.
  - KÜTTETORUD PÕRANDA -JA SEINAKONSTRUKTSIOONIS PAIGALDADA KAITSEHÜLSIGA.
  - TORUDE LÄBIMINEKUD TULETÕKKEKETTARINDITEST TULEB TIHENDADA NII, ET LÄBIVIK VASTAKS ETTENAHTUD TULEPÜSIVUSE KLASSELE.
  - PLAANIL KUJUTATUD SULGVENTIILIDE JA TAGASILÕÖGIKLAPPIDE DIAMEETER ON VÕRDNE VASTAVA TORU DIAMEETRIGA.
  - TORUSTIKU KÕRGMATESSE PUNKTIDESSE PAIGALDADA ÕHUKOGUJAD KOOS AUTOMAATSETE ÕHUERALDAJATEGA JA SULGVENTIILIDEGA, MADALAMATESSE PUNKTIDESSE PAIGALDADA TÜHJENDUSKORGID.
  - TORUSTIK PAIGALDADA KALDEGA min. 0.002 (0.2%) ÕHUERALDAJATELE VASTUPIDISESSUUNAS.
  - NÄHTAVAD TORUD VÄRVIDA VASTAVALT SISEKUJUNDAJA SOOVILE. SISERUUMIDES NÄHTAVALE JÄÄV ISOLATSIOON VAJADUSEL TULEB KATTA PVC-KATTEGA.