



kinnistu, Kalmaru küla

kuupäev allkirjas

Põhja-Pärnumaa vald

Esitatud dokumendid:

Avaldus ÜVK liitumiseks

Tehnilised tingimused Põhja-Pärnumaa vallas, Kalmaru külas, kinnistu vee ja –kanalisatsiooniühenduse rajamiseks.

* Kanalisatsiooniühenduse LP ei ole

*Vee xy koordinaadid

I Kanalisatsioon

kinnistu kanalisatsiooni ühenduse liitumispunkt on välja ehitamata. Kinnistu omanikul tuleb omal kulul välja ehitada liitumispunkt kuni ühe meetri kaugusele kinnistu piirist. Kanalisatsioon ühendada Vana tänaval oleva survekanalisatsiooniga.

Sisendtorustik planeerida PVC torust, De 63 PE (rõngasjäikusega SN 8).

Kinnistule on vaja rajada survepumpla, pumplal tagasilöögi klapp.

Reovee üle pumpamine või paisutuskõrgusest allpool asuvate ruumide ja pindade kaitse üleujutuse eest lahendada kinnistu omanikul oma seadmete ja omal kulul.

Sademevee -ja pinnavee juhtimine ühiskanalisatsiooni on keelatud.

II Vesivarustus

Veeühendus planeerida liitumispunkti V 207- maakraan Dn 32. Sügavus 1,57 m. Sisendtorustik planeerida PE torust De 32 PE (surveklassiga PN 10).

Hoonesse planeerida vastav ruum (koht) veemõõdusõlmele.

Enne kaeviku kinni ajamist kutsuda AS Mako esindaja, kes fikseerib torustiku kanalisatsioonikaevu ja vee liitumispunkti ühendussõlmed.

Pärast tööde teostamist teavitada AS-i Mako kirjalikult aadressil :

mako@pparnumaa.ee

Lugupidamisega

Allkiri digitaalselt