



Elektri liitumiskilp
Kanal. liitumispunkt
Vee liitumispunkt

Lokaalse tuletõrje veevõtumahuti asukoht

Puurkaevu asukoht

Abihoone nurkade kõrgused ja koordinaadid

Nurgapunkti nr.	Nurkade kõrgused		X	Y
	ol.olev	plan.		
1	47.13	47.20		
2	47.20	47.20		
3	47.20	47.20		
4	47.13	47.20		

KRUNDI TEHNILISED ANDMED:

Krundi pindala	962m2
Katastriüksuse tunnus	
Maakasutuse sihtotstarve	100% elamumaa
Ehitisealune pind kokku	160 m²

ABIHOONE TEHNILISED ANDMED:

Ehitisealune pind	48 m²
Maapealse osa alune pind	48 m²
Maaaluste korruste arv	0
Maapealsete korruste arv	1
Hoone suletud netopind	43 m²
Maapealse osa maht	170 m³
Hoone maht	170 m³
Absoluutne kõrgus	51.1 m
Tulepüsivusklass	TP - 3
Hoone kõrgus	3,9 m
Hoone pikkus	12,0 m
Hoone laius	4,0 m

TINGMÄRGID

	Katastripiir
	Kinnistupiir
	Ol.olev (kinnistu veetorustik)
	Ol.ol. kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru)
	Ol.olev aiamaa
	Projekt. abihoone
	Ol.ol. katend (betoonkivi)
	Ol.olev madalpingekaabel (krundi sisene)
	Liitumiskilbi asukoht
	Elektri maakaabli kaitsevöönd 1+1m
	Pt-ga määratud hoonestusala
	Ol.oleva puurkaevu hooldusala R=10m
	Ol.ol. plastikust kanalisatsiooni mahuti 8m3
	Ol.ol. plastikust tuletõrje veevõtumahuti 10m3
	Ol.ol. puitlippaed
	Ol.ol. keevisvõrkpiire
	Ol.ol. sissesõidu värav
	Projekteeritud sissepääs hoonesse
	Olemasolev killustik katendiga Terakese tee krundini
	Põranda 0
	Projekteeritud vertikaal kõrgusjoon / kõrgusmärk
	Likvideeritav viljapuu (krundi sisene puu)
	Proj. veetoru asukoht (kinnistu veetorustik)
	Proj. kanal.toru asukoht (kinnistu kanalisatsioonitorustik)

Märkused:

- Täna- või teemaal toimuvatel kaevetöödel taastada katendid vastavalt olemasolevale olukorrale.
- Kinnistul raiutavate puude jaoks, väljaarvatud viljapuud ning tüve läbimõõduga alla 8cm, tuleb taotleda vallast raieluba.
- Sademevee juhtimine naaberkinnistutele on keelatud. Sademeveed hajutada oma krundi piires. Teemaa poolsele krundi piiri lähendusse on projekteeritud vihmapeenar.
- Kinnistuisene lokaalse puurkaevu hooldusala R=10m. Vältida tuleb puurkaevu hooldusalas potentsiaalseid reostusallikaid.
- Kanalisatsioon kogutakse sertifitseeritud reovee kogumismahutisse, mida tühjendatakse vastavat litsentsi omava ettevõttega sõlmitud lepingu alusel. Esitada kogumismahuti sertifikaat!
- Mahuti paigaldamisel kutsuda kohale vallaesindaja.
- Vastavalt ehitusseadustikule §70 lõige 2 punkt 1 on elektripaigaldise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist. Elektripaigaldise ohutuse ja säilivuse tagamiseks tuleb 10 päeva enne ehitustöödega alustamist kutsuda välja Elektrilevi esindaja, kes näitab objektil ette elektripaigaldise asukohad. Elektrilevi esindaja väljakutse eelduseks on eelnevalt Elektrilevi OÜ poolt kinnitatud projekt.
- Veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendus on ajutine. Ühisvee- ja kanalisatsiooni trasside valmimisel tuleb nendega liituda 1 aasta jooksul ning ajutine lahendus likvideerida. Hoone veesisend on projekteeritud hoone esiküljele arvestades eeltoodut.
- Piirdeaia min kaugus teekatte servast on 2m.