



Kaeviku ristlõige


Tüüp nr 1



Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 2




Torustiku paigaldamine ristumisel
ol.ol. elektri- või sidekaabliga



Märkus : kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihi-
ga ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga

Torustiku paigaldamine paralleelsel
kulgemisel ol.ol. elektri-või sidekaabliga



Märkus : kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihi-
ga ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga

MÄRKUSED:

1. Ühikuta mõõdud meetrites.
 2. Järgida RIL 77-2013 "Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud" paigaldusjuhendit.
 3. *Kahe isevalse kanalistasioonitoru korral peab olema minimaalne vahekaugus 0,3m. Survetoru ja isevalse torustiku seinavahe võib olla minimaalselt 0,2m (RIL77-2013).
 4. Kui toru paigaldatakse väikese kande võimega pinnasesse või suure pinnasevee pealevooluga tingimustes, siis tuleb toru alus rajada killustikust ning vajadusel lisaks ümbritseda geotekstiiliga. Killustikut toru aluse ja geotekstiili kasutamise vajaduse otsustab omaniku järelevalve. Kui kaevikun pinnasevett ei esine võib toru aluskihina kasutada killustiku asemel liiva ($h=15\text{cm}$).
 5. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde (α) määrab Töövõtja konkreetsel tööloolul
- sõltuvalt töde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
6. Teostamise vajaduse määrab Töövõtja konkreetsel tööloolul sõltuvalt töde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.