

Veesõlm projekteeritud

Veetoru32x3PN16

Hülss

Kanalisatsioonitoru SN8

Hülss el. kaabli ja kilbimaandusele

Elektrikilp

R/B

EPS L-plokk 300V 300x500x1000mm

Märkused:
1. Vundamentide alt eemaldada orgaaniline kasvupinnas,
tagasitäide teostatakse mineraalse täitepinnasega.
2. Vundamendi tagasitäide tihendatakse kihtide kaupa.
3. Veetrasside ja elektrikaabli ristumsel min vahemaa 0.2m.
4. Plaatvundament: põrandaküttetorustikuga armeeritud betoon,klass C25/30,vundamendi alla kilest hüdroisolatsioon.
6. Sokliseina kandev osa eraldatakse hüdroisolatsiooniga (Delta MS või analoog).
7. Kommunikatsioonide läbiviigud teostada toruhülssides ja avad tihendada peale trasside paigaldamist. Läbiviikude kõrgused ja paiknemine täpsustada ehitustööde käigus.