

Automaatne tulekahjusignalisatsioon			
Keskseade	Konventsionaalne, vähemalt 1 anduriahel, peab olema laiendatav, EN54-2, EN54-4	1	tk
Aku	Mahutavus määratakse peale paigaldust, 12V	2	tk
Optiline suitsuandur	EN54-7	7	tk
Temperatuuritõusuandur	EN54-5	1	tk
Anduri põhi	Temperatuuri- ja suitsuanduritele	8	tk
Käsiteadusti	Läbipaistva kaitsekaanega, EN54-11	7	tk
Häiresireen	24V, EN54-3	6	tk
Välisireen maja ees	IP65, (24V) vilkuriga, EN54-3	1	tk
Andurikaabel	1x2x0,8, punast värvi	100	m
Tulepüsiv kaabel	1x2x0,8mm E90 tulepüsiv, punast värvi	100	m