

TÄHIS		SS-1		SS-2		SS-3		SS-4		SS-5		SS-6		SS-7		SS-8		SS-9			
TÜÜP		O.olev sisesein -1 korrusel		-1 korruse koridori ja leiliruumi vaheline sein		-1 korruse koridori ja korterivaheline uus vahesein		-1 korruse leiliruumi uus vahesein		-1 korruse sisesein ruumide vahel		-1 korruse leiliruumi uus vahesein		Olemasolev trepikoja sein põhikorrustel		Katusekorruse uus korteritevaheline sein		Uus metallkarkass kergsein tubade vahel			
KONSTRUKTSIOONJONIS																					
KONSTRUKTSIOONIKIHT JA PAKSUS MM-S	1	VIIMISTLUSKIHT: Viimistlemata müüripind, lubikrohv või kohaselt hüdroisoleeritud pind plaatimiseks vastavalt sisearhitektuursele lahendusele. Tühjad vuugid täidetakse.		VIIMISTLUSKIHT: Viimistlemata müüripind, lubikrohv või kohaselt hüdroisoleeritud pind plaatimiseks vastavalt sisearhitektuursele lahendusele. Tühjad vuugid täidetakse.		VIIMISTLUSPIND: krohv 10		VIIMISTLUSPIND: krohv 10		VIIMISTLUSKIHT: Krohv, pahteldatud alus värvimiseks või kohaselt hüdroisoleeritud pind plaatimiseks vastavalt sisearhitektuursele lahendusele.	10		VIIMISTLUSPIND: krohv 10		VIIMISTLUSKIHT: pahteldatud alus värvimiseks või vastavalt sisearhitektuursele lahendusele.		VIIMISTLUSKIHT: pahteldatud alus värvimiseks või kohaselt hüdroisoleeritud pind plaatimiseks vastavalt sisearhitektuursele lahendusele.		VIIMISTLUSKIHT: Pahteldatud alus värvimiseks või kohaselt hüdroisoleeritud pind plaatimiseks vastavalt sisearhitektuursele lahendusele.		
	2	KANDETARIND - Olemasolev paekivisein 400..730		KANDETARIND - Olemasolev paekivisein 400..730		KANDETARIND: Columbia õõnesplokk 190mm, täisbetoneeritud 190		KANDETARIND: Columbia õõnesplokk 190mm, täisbetoneeritud 190		KANDETARIND: Columbia õõnesplokk 140 mm, betoneeritud 140			KANDETARIND: Columbia õõnesplokk 140 mm, betoneeritud 140		2x tulekindel kipskartongplaat GfF, A2-s1, do 30		2x tulekindel kipskartongplaat GfF, A2-s1, do 30		2x kipskartongplaat 25		
	3	VIIMISTLUSKIHT: Viimistlemata müüripind, lubikrohv või kohaselt hüdroisoleeritud pind plaatimiseks vastavalt sisearhitektuursele lahendusele. Tühjad vuugid täidetakse.		Tasanduskrohv 20		VIIMISTLUSKIHT: Krohv või kohaselt hüdroisoleeritud pind plaatimiseks vastavalt sisearhitektuursele lahendusele. 10		Fooliumkattega PUR/PIR saunas kasutamiseks mõeldud soojustusplaat 30		VIIMISTLUSKIHT: Krohv, pahteldatud alus värvimiseks või kohaselt hüdroisoleeritud pind plaatimiseks vastavalt sisearhitektuursele lahendusele. 10			Fooliumkattega PUR/PIR saunas kasutamiseks mõeldud soojustusplaat 30		Terasprofiil karkass 16		Terasprofiil roovitis/kivivill 42		Metallkarkass/Kivivill 50mm 66		
	4			Fooliumkattega PUR/PIR saunas kasutamiseks mõeldud soojustusplaat 30				Roovitus kahes kihis - vertikaalne ja horisontaalne/õhkvähe 22*22					Roovitus kahes kihis - vertikaalne ja horisontaalne/õhkvähe 22*22		Olemasolev rõhtpalksein, palgivahed täidetakse takuga 150		KANDETARIND - Puitkarkass 150x75mm/ Kivivill 150		2x kipskartongplaat 25		
	5			Roovitus kahes kihis - vertikaalne ja horisontaalne/õhkvähe 22*22				VIIMISTLUSKIHT - A-kvaliteediklassiga lehtpuidust laudis. Lahendus täpsustatakse sisearhitektuurse projektiga. 15					VIIMISTLUSKIHT - A-kvaliteediklassiga lehtpuidust laudis. Lahendus täpsustatakse sisearhitektuurse projektiga. 15		Terasprofiil karkass 16		Terasprofiil roovitis/ kivivill 42		VIIMISTLUSKIHT: Pahteldatud alus värvimiseks või kohaselt hüdroisoleeritud pind plaatimiseks vastavalt sisearhitektuursele lahendusele.		
	6			VIIMISTLUSKIHT - A-kvaliteediklassiga lehtpuidust laudis. Lahendus täpsustatakse sisearhitektuurse projektiga. 15											2x tulekindel kipskartongplaat GfF, A2-s1, do 30		2x tulekindel kipskartongplaat GfF, A2-s1, do 30				
	7															VIIMISTLUSKIHT: pahteldatud alus värvimiseks või kohaselt hüdroisoleeritud pind plaatimiseks vastavalt sisearhitektuursele lahendusele.		VIIMISTLUSKIHT: pahteldatud alus värvimiseks või kohaselt hüdroisoleeritud pind plaatimiseks vastavalt sisearhitektuursele lahendusele.			
	8																				
	9																				
MINIMAALNE NÕUTUD ÕHUMÜRA ISOLATSIOONI INDEKS, dB-s (EVS 842:2003)		R'w>=55dB		R'w>=55dB		R'w>=55dB		R'w>=55dB		R'w>=43dB		R'w>=43dB		R'w>=55dB		R'w>=55dB		R'w>=43dB			
MINIMAALNE NÕUTUD TULEPÜSIVUS		REI120		REI120		REI120		REI120						REI60		REI60					
MÄRKUSED		Sisemised viimistuspinnad täpsustatakse sisearhitektuurse projektiga.		Sisemised viimistuspinnad täpsustatakse sisearhitektuurse projektiga.		Sisemised viimistuspinnad täpsustatakse sisearhitektuurse projektiga.		Sisemised viimistuspinnad täpsustatakse sisearhitektuurse projektiga.		Sisemised viimistuspinnad täpsustatakse sisearhitektuurse projektiga.		Sisemised viimistuspinnad täpsustatakse sisearhitektuurse projektiga.		Sisemised viimistuspinnad täpsustatakse sisearhitektuurse projektiga.		Sisemised viimistuspinnad täpsustatakse sisearhitektuurse projektiga.		Sisemised viimistuspinnad täpsustatakse sisearhitektuurse projektiga.			

MÄRKUSED:

- Konstruktivsed lahendused täpsustatakse eraldiseisva konstruktiivse projektiga.
- Kõik puitpinnad eraldada kivipinnast hüdroisatsiooniga või teha õigavõrremlatut puidust.
- Metalidetallide kaitsekiht valida vastavalt paiknemisele, väliskeskkonnas vähemalt C3M.
- Hüdroisatsioonimaterjalide tüüp ja paigaldusviis lahendada vastavalt tarnija juhisele.
- Kõikide materjalide värvitoonid vt vastajoonistelt.
- Täpsemad tuleohutusnõuded vt tuleohutuse osa seletuskirjast.
- Märkades ruumides kasutada niisketesse tingimustesse sobivaid tooteid
- Katuselae aurutähe ühendada ühedalt seinakonstruktsioonidega.
- Siseseinte rajamisel kasutada kõiki võtteid mura juhtivate tarindite katkestamiseks.
- Niisketes ruumides kasutatakse aurutõkketallet ka siseseintes ja lagedes.
- Niisketes ruumides asendatakse tavalsed kipsplaadid vajadusel niiskuskindlamate kipsplaatidega (va tuleohukonstruktsioonides, kus on vajalik kasutada tuleohukipsplaati).
- Kipsplaatide paigaldamisel järgida tootajapoolseid juhiseid ja ettekirjutusi (nt Gyproc).
- Kipsplaatide võib asendada ja kombineerida teiste tüüpi kipsplaatidega kui tuleb tagada nõutud heli- ja tulepüsivus.
- Põrandad nihatakse samasse tasapinda hoolimata põrandakattest ning välditakse ülemmekuulistude kasutamist.

- R/b ja õõnesplokide armeerimine vastavalt konstruktiivsele projektile.

- Betooni mark, keskkonnaklass ja armeerimine vastavalt konstruktiivsele projektile.

- Kõikide materjalide ja toodete puhul tuleb järgida tootajapoolseid juhiseid ja ettekirjutusi.

- Materjalid võib asendada teiste tootjate samaväärsete või paremate omadustega toodetega.

- Käesolevaid lahendusi võib vastavalt vajadusele muuta, kuid sealiures ei tohi konstruktsioonide kandevõime, tulepüsivus ja helipidavus halveneda ning muudatused kooskõlastada projekiteerijaga.

- Sisevimistlus lahendatakse vajadusel eraldiseisiva sisearhitektuurse projektiga.