TÄHIS	VU-1	VU-2	SU-1	SU-2	SU-3	SU-4	SU-5	SU-6
UKSE TÜÜP	Peauks	Rõduuks	Korteri sissepääs	Siseuks	Siseuks	Siseuks	Saunauks	Keldri koridori uks
VAADE								
Helipidavus Rw+Ctr (dB)	≥39	≥39	≥35					
Tulepüsivus			EI30					EI60
Soojajuhtivus (U) W/m2K	≤1,2	≤1,0						
Klaas	2x klaaspakett	3x klaaspakett, prosspulgad pealekleebitud.					8mm karastatud klaas	
Lävepakk	max h-20 mm, kaetud roostevaba plekiga.	max h-20 mm, kaetud roostevaba plekiga.	Tamme täispuit, max h-20mm. .	Tamme täispuit, max h-20mm. .	Tamme täispuit, max h-20mm. .	Tamme täispuit, max h-20mm. .		Tamme täispuit, max h-20mm. .
Lengi sügavus	Täpsustatakse tarnija poolt.	Täpsustatakse tarnija poolt.	Tootja standard	Tootja standard	Tootja standard	Tootja standard	Tootja standard	Tootja standard
Ukse konstruktsioon	Tamm täispuit.	Tamm täispuit.	Täispuit.	Täispuit.	Täispuit.	Täpsustatakse tarnija poolt.	Täpsustatakse tarnija poolt.	Täispuit.
Lengi viimistlus	Tamm täispuit.	Tamm täispuit.	Täispuit.	Täispuit.	Täispuit.	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Puidust käepide, vastavalt tellija soovidele	Täispuit.
Siseviimistlus	Värvitud ilmastikukindla värviga. Raampuu, leng ja tahvlite põhjad kollane Tikkurila Puiduvärvide värvikaart toon 503x. Piirdelauad, sandrikud ja karniisid roheline Tikkurila Puiduvärvide värvikaart toon 583x	Värvitud. Tikkurila Puiduvärvide värvikaart toon 583x. Vastavalt sisearhitektuursele lahendusele võib ka olla valge Tikkurila Symphony F497.	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Vastavalt sisearhitektuursele projektile
Välisviimistlus	Värvitud ilmastikukindla värviga. Raampuu, leng ja tahvlite põhjad kollane Tikkurila Puiduvärvide värvikaart toon 503x. Piirdelauad, sandrikud ja karniisid roheline Tikkurila Puiduvärvide värvikaart toon 583x. Impost ja akna piirdeliist punane Tikkurila Puiduvärvide värvikaart toon 534x.	Värvitud ilmastikukindla värviga. Tikkurila Puiduvärvide värvikaart toon 583x	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Vastavalt sisearhitektuursele projektile
Sulused/ käepidemed	Vertikaalne ukselukörgune käepide - roostevaba; lukk - roostevaba, täpsustatakse tarnija poolt, kooskõlastatakse arhitektiga. Vastavalt evakuatsiooni nõuetele, võtmevabalt avatav - evakuatsioonilink või surunupp.	Link - roostevaba lukk - roostevaba täpsustatakse tarnija poolt	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Vastavalt sisearhitektuursele projektile	Vastavalt sisearhitektuursele projektile
Märkused	Vasak on ukse aktiivne pool. Kasutatav evakuatsiooniks . Avaneb väljapoole. Evakuatsiooniks kasutatakse mõlemat ukse poolt. UKSE DISAIN TÄPSUSTATAKSE TÖÖPROJEKTIGA	Avaneb sissepoole.	- Korterite välisuksed tuleb märgistada korterinumbriga				Avaneb leiliruumist väljapoole.	

Välisuksed

Ukse tähis	Kogus	Käelisus	Tulepüsivus	Ava laius	Ava kõrgus
VU-1	1			1350	2390
VU-2	2			1140	2100

Kokku uksi: 3

Siseuksed

Ukse tähis	Kogus	Käelisus	Tulepüsivus	Müüriava laius	Müüriava kõrgus
SU-1	4	P	EI30	800	2000
SU-1	4	V	EI30	800	2000
SU-2	1	P		700	2100
SU-2	2	V		700	2100
SU-3	2			800	2000
SU-3	9	P		800	2000
SU-3	4	V		800	2000
SU-4	2	V		800	2100
SU-5	1	P		710	2110
SU-5	1	V		710	2110
SU-6	1	P	EI60	800	2100

Uksi kokku: 31

MÄRKUSED:
- Välisukse paisumis- ja paigaldusvarud ning konstruktsioon täpsustatakse tootja poolt.
- Kõik metallist elemendid tuleb teha ühte tooni, kui pole märgitud teisiti.
- Välisukse stopperid paidaldatakse sellselt, et avatav ukseleht ei löhuks seina ega sein ukse detaile.
- Evakuatsiooniteedel paiknevad uksed peavad olema lihtsasti ja ilma lisavahenditeta avanevad.
- Välisuksed, raamid ja lengid varustada vargakindlate sulguritega.
- Lengi ja karkassi vahele jääv pilu tihendada niiskus- ja õhukindlalt mastiksi ja tihendusvillaga või elastse paigaldusvahuga koos vastavate tihendusteipidega või muul moel, mis tagab kestva tiheduse ning ühendatuna aurutõkkega.
- Välja avaneva ukse alumised raampuud varustada kaitsepleki ga.
- Käesoleval joonisel on kujutatud avatäidete kujunduslik lahendus. Avatäidete paisumis- ja paigaldusvarud, furnituuride paiknemine ning raamide toimimine täpsustada ja kontrollida tootja poolt. Avatäidete õiged konstruktsioonivõtted ja viimistlusmaterjalid tagab nende tootja.
- Avatäidete mõõtude täpsustamisel peab säilima siin näidatud jaotuste proportsioon.
- Uste tööjoonised kooskõlastada arhitektiga, et välistada visuaalsed ebakõlad.
- Välisuste furnituur:
hinged: Fiskostar Amig tippudega, toon kroom;
ukselingid: Fiskostar 86K, toon kroom.
- Hinged paigaldatakse vastavalt tootja juhistele sellselt, et nad vastaksid ukse massile. Nimetatud furnituure võib asendada analoogidega, uus toode tuleb eelnevalt kooskõlastada arhitektiga.
- Käesolevas tabelis on antud vaid lisanduvate siseuste info - olemasolevaid põhikorruste siseuksi (va korterite välisuksed) ei muudeta ja spetsifikatsioonis ei kajastata.
- Tuletõkkeuksed peavad lisaks tulepüsivusele vastama minimaalselt nõudele Sa, kui selline uks on hingedel käiguuks. Tuletõkkeuks, mille kaudu pääseb evakuatsiooniteele või evakuatsioonitrepikotta, peab lisaks tulepüsivusele vastama minimaalselt nõudele S200. Tuletõkkeuksed peavad olema isesulguvad ja iseriivistuvad, väljaarvatud korterite välisuksed. Tuletõkke tööde kohta vormistada kaetud tööde aktid ja tuletõkkevahu sertifikaat jne.

Kõikide uste ia seinaavade mõõdud, käelisus ning hulk täpsustatakse enne uste tellimist.