

Lõige

Limpuittala (400x150)
kannab otsaseintel
ja keskmisel kandval vaheseinal
Lahendatakse koos
sarikate konstruktiivse projektiga

Korstna kontuur
Külgnevad osad ja läbiviigud
lagedest ja katusest
vastavalt tuleohutuse osale
mittepõlevad.

Classic valge valtsplekk
Roovitus 32x100 samm 200
neelukohdades täislaudis
Dist. liist 32x100
Aluskate, Tuuletõkkeplaat 1,3 mm
Min vill 250+ roov 50x50 vahel risti 50 mm
Sarikas vastavalt tootja lahendusele,(250x140)
liimpuit, või Glulam talad
Aurutõke, Kipsplaat

Armeeritud U-plokis
4xØ12 nurkades painutus
Betoon C30/37
Müürlati pruss 75x200
kinnitus ankruvõrdid betoonis
keermetalt M12 samm 600

BAUROC MASK
Min vill
BAUROC laepaneel

Eradusvuk servoliint

Radoonitõrje tuulustuskorsten
kõrgus min 400

PVC torustik radoonitõrjeks
kilustikukihis

Radoonikaevud
Visqueen Radon Sump või analoog

Põrandad katted erinevad
Betoon 100mm C20/25 XC1
põrandakütetorustikuga armeeritud võrkø6 150x150
EPS 120 küttega põrandal min 300
Radoonitõkketile, paigaldatud hermeetiliselt
Tihendatud kilustik 200

Murfur armeeritud iga 3 rida

Elektrivõtted voodiraud

Distsillatsioon 32x50

Liistu ja plokki vahel bituumpaber

Baurac ECOTERM+ 375

laotud vaugiliimiga

Vuugisarrus Ø10

Hydroisolatsioon

Veepilek

Soki viimistlus

FIBO 5 keramisiiplokk 150

EPS soojustus 50

FIBO 5 keramisiiplokk 150

FIBO 5 keramisiiplokk 350

Soojustuseks EPS 100 mm

Taldriik 200mm kilustikalusel

Vormest 600x250 armeerimine

võrk 150x150 Ø10

Sõlmede konstrueerimise aluseks on BAUROC tüüpsõlmed.

Lisa vt <https://bauroc.ee/>

Radoonitõrje osa sõlmed vastavalt

<https://radoonitorjekeskus.ee/radoonikaalse/>

Tuleohutuse osa, korstna läbiviigud vastavalt

<https://www.rescue.ee/files/2018-09/eton-09.04.2017-parandatud.pdf?ff56306251>

Ruukki Classic katusepleki paigaldusjuhend:

<https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/classic-profiilide-paigaldusjuhend.pdf?sfvrsn=27637998611369870000>