



Teie: 21.09.2021, 4-11/2252

Meie: 22.10.2021, 4-11/2252-1

Tehnilised tingimused nr VK-TT 144

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Lagedi alevikus asuva (kat nr kinnistu veevarustuse ja reovee ärajuhtimise rajatiste ning veemöödusõlme projekti koostamiseks üksikelamule.

1. Veevarustus

- 1.1 AS ELVESO on nõus lubama kinnistule ühisveevärgist vett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 0,4 m³/ööpäevas (12,0 m³/kuus).
- 1.2 Kinnistu veevarustuse rajatised projekteerida ja ehitada alates kinnistu ühisveevärgi liitumispunktist **V-1** (maakraan, LISA 1).

2. Reovesi

- 2.1 AS ELVESO on nõus võtma vastu kinnistult reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 0,4 m³/ööpäevas (12,0 m³/kuus).
- 2.2 Kinnistu reovee ärajuhtimise rajatised projekteerida ja ehitada alates kinnistu ühiskanaliseerimise liitumispunktist **KP-2.37** (vaatluskaev, LISA 1).

3. ÜVK rajatiste kaitsevööndisse (sh liitumispunktide 2m) ei tohi aedu, kõvakattega platse jms ehitada ning istutada puid ilma AS ELVESO kirjaliku nõusolekuta.

4. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisele ja ehitamisele leiab meie kodulehelt: <http://elveso.ee/vesi/tehnilised-yldnouded/>.

5. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

6. Tehnilised tingimused kehtivad kuni tehniliste tingimuste väljastamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/