


A Muudatus:	
B Muudatus:	
C Muudatus:	

20201_PP_EL-7-01_JK_v01										25.3.2022																		
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										Skeem							Grupi nr.	Tarbija nimetus			kW	Iv/In	Kaabeldus					
																									A			
																					B							
																					C							
																		Hoone sisestus							Ol.olev mag. kaabel			D
																		Liigpinge piirik, Tüüp I+II										E
																		kaitse vastavalt piiriku tüübile										F
																		Soojusump			3	B16	XPJ-HF 5G2.5			G		
																		Soojasõlme keskus			3	B16	XPJ-HF 5G2.5			H		
																		Kollektorkapid			0.3	C10	XPJ-HF 3G1.5			J		
																		Valvekeskus			0.1	B10	XPJ-HF 3G1.5			K		
																		Kanalisatsiooni pumppla			0.2	C10	XPJ-HF 3G1.5			L		
																		Garaaži tõstanduks			0.15	C10	XPJ-HF 3G1.5			M		
																		El. pliit ja ahi köögis			4	B16	XPJ-HF 5G2.5			N		
																		Valgustus 0. korrus			0.2	B10	XPJ-HF 3G1.5			O		
																		Valgustus I korrus			0.2	B10	XPJ-HF 3G1.5			P		
																		Valgustus II korrus			0.2	B10	XPJ-HF 3G1.5			R		
																		Valgustus Märjad ruumid			0.2	B10	XPJ-HF 3G1.5			S		
																		Valgustus fassaadil								T		
																		Lülitid 1-0-A								U		
																		Juhtumine liikumis ja hämaraandurist					XPJ-HF 2x1.5			V		
																		Valgustus fassaadil								X		
																		Lülitid 1-0-A								Y		
																		Juhtumine liikumis ja hämaraandurist					XPJ-HF 2x1.5			Z		
																		Härama ning liikumisandurite toide			0.1	B10	XPJ-HF 3G1.5			1		
																		fassaadil								2		
																		Reserv										

20201_PP_FL-7-01_UK_v01											25.3.2022																						
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
											Skeem						Grupi nr.	Tarbija nimetus				kW	Iv/In	Kaabeldus									
											3L NPE 																						
Muudatus D						Muudatus E											Muudatus F																