

SS-02

- Siseviimistlus
- 12,5mm Kipsplaat
- 15mm Vineerplaat
- 66mm Puitkarkass / vahel soojustusplaat
- 15mm Vineerplaat
- 12,5mm Kipsplaat
- Siseviimistlus

VL-01

- ~20mm Põrandakate vastavalt ruumile
- 22mm OSB plaat
- 200mm Puitprussid / vahel 150mm soojustusplaat, 50mm õhkvahe
- Laevimistlus

VS-02 U = 0,16 W/(m²K)

- 21mm Hor. fassaadilaudis
- 32mm Vert. distantliist / õhkvahe
- Tuuletõkketile
- 200mm Soojustusplaat
- Aurutõke
- 200mm Puitkarkass / vahel 50mm soojustusplaat + 25mm 2x kipsplaat
- Siseviimistlus

VS-01 U = 0,16 W/(m²K)

- 21mm Hor. fassaadilaudis
- 32mm Õhkvahe
- 100mm Lisatav soojustus (tselluvill)
- 100mm Ol.olev soojus (tselluvill)
- 230mm Ol.olev püstpalk
- Siseviimistlus

S-01

- ~20mm Õhekrohv
- 500mm Ol.olev betoon

V-01

- ~500mm Ol.olev betoon

PP-01 U = 0,22 W/(m²K)

- 200mm Ol.olev konstruktsioon (puuduliku soojustuse puhul lisatakse täiendav soojustus)

SS-01

- Siseviimistlus
- 230mm Ol.olev püstpalk
- Siseviimistlus

KL-01 U = 0,16 W/(m²K)

- Katusekate - valtsplekk
- 25mm Distantliist
- 25mm Roovitis
- Katuse aluskate
- 50mm Distantpruss
- 250mm Katusesarikad / soojustusplaat
- Aurutõke
- 27mm Kübarprofiil / õhkvahe
- 25mm 2x kipsplaat
- Siseviimistlus

VS-03 U = 0,16 W/(m²K)

- 21mm Hor. fassaadilaudis
- 32mm Vert. distantliist / õhkvahe
- Tuuletõkketile
- 200mm Puitkarkass / vahel soojustusplaat
- Aurutõke
- 50mm Soojustusplaat
- 25mm 2x kipsplaat
- Siseviimistlus

VARIKATUS

- 32mm Katusekate - valtsplekk
- Roovitis
- 150mm Katusesarikad

S-02

- ~20mm Õhekrohv
- 100mm Soojustusplaat
- 200mm Kergbetoonplakk

V-02

- 100mm Soojustusplaat
- 200mm Kergbetoonplakk

PP-02 U = 0,17 W/(m²K)

- ~20mm Põrandakate vastavalt ruumile
- 100mm Armeeritud betoonplaat - põrandaküttega
- Soojustusplaat
- 200mm Mineraalmaterjalist täide

TERRASS

- 28mm Terrassilaud
- Sügavimmutatud puitsõrestik
- Terrassi vundamendiplokk

