

I KOOSKÖLASTUSTE KOONDTABEL

Jrk.nr	KOOSKÖLASTAJA	KOOSKÖLASTUSE KUUPÄEV JA NUMBER	KOOSKÖLASTUSE SISU	KOOSKÖLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
1	esindaja esindaja	27.09.2021 12.10.2021	Allkirjastatud digitaalselt Allkirjastatud digitaalselt	Kooskõlastus saadud e-kirjaga	
2	Tallinna Välisvalgustus Albina Aidõnbekova	15.10.2021 4064722	1. Kooskõlastus kehtib ainult Tallinna välisvalgustuse võrgus töötamiseks. 2. Töötajal peab olema tänavavalgustusvõrgus töötamise õigus. 3. Kutsuda kohale Enefit Connect OÜ esindaja. Selleks saata 10 päeva enne tööde algust täidetud taotlus aadressile jarevalvepoh@enefit.ee tel: 46 54 600 4. Kaabli tsoonis kaevata käsitsi. 5. Tänavavalgustuse kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. 6. Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Enefit Connect OÜ esindaja juuresolekul. 7. Olukord täpsustada meie esinda juuresolekul, vajadusel kaabel kaitsta. 8. Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normide kohastest vahekaugustest. 9. Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste seadmetega töötamine on Enefit Connect OÜ loata keelatud. 10. Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. 11. Süvendades olemasolevat pinnast tänavavalgustusmastidest lähemal kui 2m ja sügavamale kui 1m, tuleb ette näha mastide toestamine. 12. Töökohtal peab olema Tallinna välisvalgustuse poolt kooskõlastatud projekt. 13. Tänavavalgustuse igapäevases töös ei tohi esineda häiringuid. 14. Kooskõlastus kehtib üks aasta.	ehr.ee	
3	Telia Eesti AS Arvo Sepp	22.10.2021 4081620	Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EHS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EHS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tööde teostamiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis võib töid teostada ainult Telia volitatud esindaja poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud peale sideehitise käppenäitamist järelevalve töötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolset allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal Teostatavate tööde käigus tagada kujud, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine. Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskõlastada enne tööde algust Telia sideehitiste järelevalve töötajaga. Kõik Telia sideehitiste kaitsmise/säilitamisega seotud kulud kannab tööde teostamisest huvitatud isik.	ehr.ee	
4	Elektrilevi OÜ Sandra Truija	25.10.2021 4083268	Kooskõlastatud ehitusloa saamiseks. Enne kaevetöödega alustamist saata projekt kooskõlastamisele. Tööde tsoonis asub Elektrilevi OÜ maakaabel. Vastavalt Ehitusseadustiku §70 lõige 2 punkt 1 on elektripaigaldise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist. Elektripaigaldise ohutuse ja säilivuse tagamiseks tuleb 10 päeva enne ehitustöödega alustamist kutsuda välja Elektrilevi volitatud esindaja, kes näitab objektile ette elektripaigaldiste asukohad (lisainfo https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm). Elektrilevi volitatud esindaja väljakutse eelduseks on eelnevalt Elektrilevi OÜ poolt kinnitatud projekt. Projekt on võimalik esitada läbi Elektrilevi OÜ kodulehe: https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine	ehr.ee	

5	AS Gaasivõrk Jevgenia Ivlijeva	04.11.2021 3-7 1385-21	NÕUSOLEK TÖÖPROJEKTILE	Kooskõlastus saadud e- kirjaga	
6	AS Tallinna Vesi Annemari Tatra	10.11.2021 EHR/2164870-1	Arvamus (kooskõlastus)	ehr.ee	