

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: Korterelamu
Asukoht: Tallinn
Käsitatud: Veevarustus

Kortermaja olmevesi (1,1 l/s) lahendada DN150mm ühisveetorustikust (malm). Kinnistule projekteerida olemasoleva ebapiisava läbimõõduga veeühenduse asemele uus veeühendus koos liitumispunktiga (sulgeseade) kuni 1m kaugusele väljapoole kinnistu piiri, tänavamaale. Kinnistu olemasolev DN50mm veeühendus (malm) likvideerida hargnemisel ühisveetorust. Likvideerimise koht ja meetod esitada projektis.

Välisveetorustikuna kasutada PE PN10 veetoru, plastveetorustikule näha ette signaalkaabli ja märkelindi paigaldus.

Kinnistu veemõõdusõlm projekteerida hoonesse sisendtorustikule lähima esimese välisseina taha, soojustatud ja valgustatud ruumi. Veemõõdusõlm ja veemõõdusõlme ruum peavad vastama AS-i Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele. Veesisend tuua veemõõdusõlme lühimal trassil ja läbi hoone konstruktsioonide hülsis.

kinnistu on varustatud veega läbi kinnistu DN25mm veeühenduse. Olemasolev veetoru kinnistusesest veetorustikust likvideerida. Likvideerimise koht ja meetod esitada projektis (lahendus kooskõlastada kinnistu omanikuga).

Välistulekustutusvesi 10 l/s on tagatud Ristiku tn 81 kinnistu kohal paiknevast hüdrantist (T-0263).

Ühisveetorustikus tagame tavaolukorras vabasurve 340 kPa ja tulekahju olukorras - 100 kPa.

Ehitusprojekt (põhi- või tööprojekti staadiumis) esitada AS-le Tallinna Vesi läbivaatamiseks ja arvamuse saamiseks.

Ehitusloa või ehitusteatise menetlusega seotud ehitusprojektid tuleb AS-i Tallinna Vesi arvamuse või nõusoleku saamiseks esitada pädevale asutusele (kohalik omavalitsus) elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Ühisveevärgitorustiku (sh ühendustorustiku koos liitumispunktiga) ehitamiseks esitada AS-le Tallinna Vesi enne liitumislepingu sõlmimist tööprojekt.

Projekteeritavatele ühistorustikele (k.a liitumispunktid) vormistada servituudi materjalid ja saata aadressile servituut@tvesi.ee.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

Projekteerimisel arvestada AS-i Tallinna Vesi tehniliste nõuetega. AS Tallinna Vesi tehnilised nõuded ja servituutidega seonduv informatsioon on leitav aadressil: <https://www.tallinnavesi.ee>.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annemari Tatra
Tehniline konsultant
626 2200