

**SPETSIFIKATSIOONID I ETAPP**

|                                     |                   |             |              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>0,4 kV MAAKAABEL</b>             |                   |             |              |
|                                     |                   |             |              |
| <b>Trassi pikkus</b>                |                   | <b>m</b>    | <b>890</b>   |
|                                     |                   |             |              |
| <b>Materjalide spetsifikatsioon</b> | <b>Mark</b>       | <b>Ühik</b> | <b>Kogus</b> |
| Jõukaabel                           | AXPK 4G16         | m           | 1060         |
| Kaabli kaitsetoru                   | Ø50 B-kaitseklass | m           | 950          |

*Telli nõusolekul võib ainult kaabli ristumised teiste tehnovõrkudega panna torusse (1m kummagile poole telge).*

|                            |
|----------------------------|
| <b>TÄNAVAVALGUSTUSKILP</b> |
|----------------------------|

|                                                          |                                       |             |              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Tänavavalgustuskilbi paigaldus sokliga pinnasesse</b> |                                       | <b>tk</b>   | <b>1</b>     |
|                                                          |                                       |             |              |
| <b>Materjalide spetsifikatsioon</b>                      | <b>Mark</b>                           | <b>Ühik</b> | <b>Kogus</b> |
| Tänavavalgustusjuhtimiskilp sokliga pinasesse            | väljuvaid kaableid 3                  | tk          | 1            |
| Kaitselüliti                                             | C 10A 3P                              | tk          | 1            |
| Kaitselüliti                                             | B 6A 1P                               | tk          | 1            |
| Faasibingestuse lambid                                   | E10/230V, 2W, punase katteklaasiga    | tk          | 3            |
| Hämarlüliti andur                                        |                                       | tk          | 1            |
| Hämarlüliti                                              | 230V/16A, 2...2000 lx                 | tk          | 1            |
| Juht. Ümberlüliti                                        | "Autom/Väljas/Käitsi" 16A, I - 0 - II | tk          | 1            |
| Kilbi valgustuse lüliti                                  | 16A                                   | tk          | 1            |
| Kontaktor                                                | 32A AC-3/110A AC-1, 3S, ~230V         | tk          | 1            |
| Signaallamp                                              | 2W, E10, värvitu katteklaas           | tk          | 1            |
| Kilbi valgustuse lamp ja lambipesa                       | 230V, 60W, E27                        | tk          | 1            |
| Kaitselüliti                                             | C 10A 1P                              | tk          | 3            |
| Kaitselüliti                                             | C 4A 1P                               | tk          | 3            |

|               |
|---------------|
| <b>MASTID</b> |
|---------------|

|                                       |  |           |           |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| <b>Tänavavalgustusmasti paigaldus</b> |  | <b>tk</b> | <b>28</b> |
| <b>Jaluse paigaldus</b>               |  | <b>tk</b> | <b>28</b> |
| <b>Valgusti paigaldus</b>             |  | <b>tk</b> | <b>28</b> |
| <b>Kordusmaanduse tegemine</b>        |  | <b>tk</b> | <b>9</b>  |

|                                     |                                      |             |              |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Materjalide spetsifikatsioon</b> | <b>Mark</b>                          | <b>Ühik</b> | <b>Kogus</b> |
| Ühe konsooliga koonuspostid         | 8m kõrge, 1m konsool                 | tk          | 28           |
| Ühendus klemmikomplekt              | klemmid, kaitsmepesa, sulavkaitse 6A | tk          | 28           |
| Jalused                             | betoonjalus, kaitsekumm              | tk          | 28           |
| Juhe                                | MCMK 2x2,5+2,5                       | m           | 310          |
| Valgusti                            | Philips Malaga SGS102 1xSON-TPP100W  | tk          | 6            |
| Valgusti                            | Philips Malaga SGS102 1xSON-PP150W   | tk          | 22           |
| Naatriumlambid                      | 100 W                                | tk          | 6            |
| Naatriumlambid                      | 150 W                                | tk          | 22           |
| Maanduskomplekt                     | maandustakistusega ≤30 oomi          | komp        | 9            |

|                  |
|------------------|
| <b>KAEVETÖÖD</b> |
|------------------|

**Kokku**

|                            |      |    |
|----------------------------|------|----|
| Trassi pikkus              | 890  | m  |
| Liiva                      | 70,0 | m3 |
| <b>Äraviidavat pinnast</b> |      |    |
| Muu (killustik, pinnas)    | 70,0 | m3 |