

Põrandkütte põhimaterjalide spetsifikatsioon

		Aadress:		Pirita LO, Tallinn
Pos. nr.	Nimetus	Ühik	Kogus	Märkused
	Põrandkütte			
1	Uponor Pe-Xa põrandküttetoru Ø20x2.0	jm	1106	nt.Uponor
2	Põrandkütte kollektor Vario S VHR ST 1"- 7x3/4" pos.	paar	1	nt.Uponor
3	Põrandkütte kollektor Vario S VHR ST 1"- 5x3/4" pos.	paar	1	nt.Uponor
4	Põrandkütte kollektor Vario S VHR ST 1"- 4x3/4" pos.	paar	1	nt.Uponor
5	Kollektorikapp	tk	3	vastavalt vajadusele
6	Uponor Vario seadeventiilid	paar	3	nt.Uponor
7	Uponor Vario kuulkraan	paar	3	nt.Uponor
8	Uponor Vario surveliitmik 20x1.9/2.0-3/4"	tk	32	nt.Uponor
9	Sidumistraat 250 tk pakis	pakk	9	nt.Uponor
10	Toru paindetugi 20	tk	32	nt.Uponor
11	Trafokomplekt 220/24 V	tk	3	nt.Uponor
12	Ajam 24V	tk	16	nt.Uponor
13	Termostaat 230V, põrandaanduriga	tk	6	vt. projekti elektriosast
14	Termostaat 230V	tk	9	
15	Hülss 28/23 must	jm	38	
16	Alupex toru Ø32x2.5+SI	jm	17	
17	Alupex toru Ø32x3.0+kaitsehülss	jm	17	
18	Alupex toru Ø40x4.0+SI	jm	8	
19	Alupex toru Ø40x4.0+kaitsehülss	jm	23	
20	Alupex toru Ø50x4.5+SI	jm	3	
21	Isolatsioon	jm		vastavalt joonisele ja seletuskirjale
22	Fasoonosad	tk		

Märkused:

1. Torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaži-organisatsioon.
2. Materjalide margid ja firmad on toodud näidetena, võib kasutada analooge, sama kvaliteediga tooteid.
3. Isolatsiooni pikkuse, fassoonosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.