

[illegible]



17.8.2026

2608151_PP_EL-6-01_PJK1-prim

D Muudatus:		E Muudatus:		F Muudatus:	
A Muudatus:		B Muudatus:		C Muudatus:	
ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON					
1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS		3x230/400		63 A 50 Hz	
2. LÜHISETALUVUS		6		kA	
3. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VÕIMSUS/COSFII		16,2 kW		32,4 kW 0,95 cosfii	
4. JUHTIMISPINGE		☒ EI		☐ JA PINGE _____V VPOOL _____A	
5. JUHISTIKUTÜÜP		☐ L1,N		☐ L1,N,PE ☒ L1,L2,L3,N ☒ L1,L2,L3,N,PE	
EHITUSLIKUD ANDMED					
1. KESKUSE TÜÜP		☐ KAPP		☒ KILP ☐ KARP	
2. PAIGALDUSVIIS		☒ P.PEALNE		☐ SÜVISTATUD KAITSEASTE IP30	
3. KINNITUSVIIS		☐ PÕRAND		☒ SEIN	
4. UKSE TÜÜP		☐ LUKK		☒ RIIV	
5. PÕHJA EHITUSVIIS		☐ AVATUD		☒ TULEKINDEL	
6. PINNAKATE		☒ PULBER		☐ TULEKINDEL	
7. MÕÕTMED		KÕRGUS: _____		LAIUS: _____ SÜGAVUS: _____	
SEADMETE INFORMATSIOON					
1. SEADME TÜÜP		☒ K.KINDEL		☐ LIKUV ☐ MUU	
2. PAIGUTUSVIIS		☒ MOODUL		☐ TSENTRAAL	
3. SIGNAALLAMBID		☐ TORU		☐ HÕÖG ☐ LED	
4. KONTROLLITUD		☐ PAIGALDAJA POOLT		☒ TOOTJA POOLT	
KAABLID					
1. TOITEKAABLID		☒ ÜLALT		☐ ALT	
2. VÄLJUVAJ JÕUKAABLID		☒ ÜLALT		☒ ALT ☐ INSTRUM.	
3. JUHTIMISKAABLID		☐ ÜLALT		☐ ALT ☐ INSTRUM.	
TUNNUSSILT					
1. TÄHISTUS		☒ STANDARD		☐ MUU	
2. INSTR. NUMMERDUS		☐ INKREMENTAAL		☒ MOODUL ☐ MUU	
MÄRKUSED					
		Koostada vastavalt standardisarjale EVS-EN 61439-1 ja -3.			



KULLprojekt OÜ
Tel: +372 56123340
info@kullprojekt.ee
Reg nr: 16933225
MTR: TEL004659

_____ Aegviidu alev
_____ Akna valla, Harju maakond

Eramu rekonstrueerimine
Peajaotuskilp PJK1
Primaarskeem

Projekteeris E.Kull	Ahela nr.		Keskuse nr. PJK1	Töö nr. 2608151
Kontrollis	Leht 3 / 3	Stadium PP	Joonise nr.	
Kinnitas	Kuupäev 13.08.2026	Versioon v01	EL-6-01	