


KINNISTUSISESTE TORUSTIKE LIITUMISPROJEKT



Projekti lahendusega nõus:

(kirjeldav)

Kanaliseerimine

Antud projektiga on ette nähtud kinnistu reovee kanaliseerimine ühiskanalisatsiooni baasil. Kinnistu kanalisatsioonitruustik on projekteeritud alates varemprojekteeritud liitumispunkti-kontrollkaevust väljaspool kinnistu piiri. Liitumispunkt ehitatakse välja AS Tallinna Vesi poolt. Kinnistu väliskanalisatsioon on projekteeritud DN 160 mm plasttorudest ja plastkaevudest Dn 315 koos maalmikaanaga. Olemasolevad kaevud, mis jäävad kasutusse, on ette nähtud rekonstrueerida läbivoolukaevudeks. Kasutusest väljajäetavad kaevud tuleb likvideerida või täita pinnasega. Kasutusest väljajäetavate torude otsad tuleb täita betooniga. Reovee äravõtmisel keelatud tuleb kaevude väljulaadimiseks paigaldada eelne juhul kui keelatud pole, läbi tänuvõrgu madalamale. Siseriikliku võrgu ühendamiseks tuleb võrgu ühendamiseks hoida suletuna perioodi kui vett ära ei juhitata. Eramust kanaliseeritava reovee arvutuslik vooluhulk $Q = 2.0 \text{ m}^3/\text{d}$, 2.2 l/s .

Plasttorude ja kaevude paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhendist RIL77-1990. Toruühendamisel tuleb lähtuda tootja poolt koostatud kasutus- ja paigaldusjuhenditest.

TOORUUD

- olemasolev Isevaline kanalisatsioonitruustik
- olemasolev veetruustik
- olemasolev sidekanalisatsioon
- olemasolev drenaaž
- olemasolev gaasitruustik
- olemasolev sidekaabel
- olemasolev sademeveekanalisatsioon
- olemasolev madalpinge kaabel
- olemasolev kõrgepinge kaabel
- likvideeritav või mahajäetav kommunikatsioon
- kinnistu piir

Isevaline kanalisatsioonitruustik

- K-3
- K-2
- K-1
- K-4
- K-5
- K-6

maapinna kõrgusmäärk
toru põhja kõrgusmäärk
Lõigu pikkus

- varemprojekteeritud veetruustik maamikaanaga
- varemprojekteeritud Isevaline kanalisatsioonitruustik kontrollitoruga
- proj. Isevaline kanalisatsioonitruustik kaevuga
- proj. kanalisatsiooni surveveetruustik
- kõrgepinge võrgustada ehitustööde käigus

Muudatuse nr.	Kuupäev	Projekteeris:	Projektsuht.	Selgitus

		Töö nimetus:		Tallinn, Pärnu mnt ja Vabaduse pst vahelise ala torustikud		Möödikava:	
						1:500	
Töö koostaja: Töö nr. 07.205.100 REITER OÜ EP-0001710-00001 reg. 07.07.03		Ehituslik:		Joonise nimetus:		Arhitekt nr.:	
Objekti aadress: Tallinn		Uusehitus:				A-741	
Projektsuht: Kalle Pilt		Alust:		Palli tn 12 ja 12a liitumisprojekt		Joonise nr.:	
Projekteeris: Rauno Ränkel		Alust:		Projekti staadium: TP		03VK122	
				Töö nr.		K7-10	