

Termouuringute kokkuvõte

1. Korter (maja) väljastpoolt

- Põhjakülg (1K – panipaik, köök, esik, WC; 2K – magamistuba, koridor, vannituba)



- Idakülg (1K – leiliruum, pesuruum, panipaik; 2K – rõduga tuba, magamistuba)









- Lõunakülg (1K – elutuba, söögituba, leiliruum; 2K – suur tuba, rõduga tuba)



- Läänekülje vastas asub kõrvalkorter.

2. 11.03.2007 tesotatud termouuring (temperatuur väljas 2 – 6 ja korteris 20 – 22 kraadi)

Pildi #	Asukoht	Temperatuuride vahe	Kommentaar
3	2K rõduga tuba, ülemine kagunurk	$19,6 - 14,1 = 5,4$	
4	2K rõduga tuba, ülemine edelanurk	$22,9 - 17,7 = 5,2$	
6, 22	2K magamistuba, alumine kirdenurk	$17,8 - 12,7 = 5,1$ $18,3 - 11,2 = 7,1$	
7, 15	1K söögituba, alumine kagunurk	$20 - 12,8 = 7,2$ $18,2 - 11,6 = 6,6$	
8	1K söögituba, alumine edelanurk	$22 - 15,6 = 6,4$	
9, 13	1K elutuba, alumine kagunurk	$19 - 11,2 = 7,8$ $18,7 - 9,8 = 8,9$	
10, 14	1K, elutuba, ülemine kagunurk	$24,7 - 18,2 = 6,5$ $24,2 - 19 = 5,2$	






11	1K, elutuba, alumine edelanurk	$16,2 - 11,5 = 4,7$		
12	1K köök, alumine kirdenurk	$17,9 - 10,5 = 7,4$		
16	1K leiliruum, aknapealne sein	$12,6 - 5,5 = 7,1$		
17	2K magamistuba, akna ülemine kirdenurk	$17,2 - 10,1 = 7,1$		
20	2K rõduga tuba, alumine kagunurk	$19,6 - 12,6 = 7$		
21	2K rõduga tuba, aknapealne sein	$22,1 - 16,8 = 5,3$		

3. 15.11.2007 teostatud termopildistamine (temperatuur väljas -4 – 0 ja korteris 21,3 kraadi)

Lk #	Asukoht	Temperatuuride vahe	Kommentaar
2	2K magamistuba, akna ülemine kirdenurk	$19,3 - 13,3 = 6$	(vt. 2.17)
4	2K suur tuba, akna ülemine edelanurk	$19,5 - 13,2 = 6,3$	
6	2K suur tuba, akna alumine edelanurk	$16,3 - 8,5 = 7,8$	
7	2K suur tuba, aknaalune kagunurk	$17,7 - 12,6 = 5,1$	
8	2K suur tuba, aknaalune edelanurk	$19,4 - 13,9 = 5,5$	
9, 10	2K suur tuba, ülemine läänesein	$18,8 - 12,7 = 6,1$ $18 - 12,9 = 5,1$	
11	2K rõduga tuba, ülemine kagunurk	$17,5 - 12,4 = 5,1$	(vt. 2.3)
13, 15	1K elutuba, alumine edelanurk	$19,2 - 12,1 = 7,1$ $17,5 - 14,4 = 3,1$	(vt. 2.11)

4. 24.03.2008 teostatud termopildistamine (temperatuur korteris 22 kraadi)

Lk #	Asukoht	Temperatuuride vahe	Kommentaar
1	1K söögituba, alumine kagunurk	$21,9 - 9,1 = 12,8$	(vt. 2.7, 15)
2	1K leiliruum, alumine lõunasein	$43,5 - 19,4 = 24,1$	

4	1K söögituba, akna ülemine kagunurk	$23,1 - 16,7 = 6,4$	
5	1K söögituba, akna ülemine edelanurk	$22,7 - 13,2 = 9,5$	
6	1K söögituba, aknaalune ümbrus	$22,2 - 9,4 = 12,8$	
7, 8	1K elutuba, alumine edelanurk	$18,3 - 10,3 = 8$ $19,6 - 16,5 = 3,1$	(vt. 2.11)
9	1K elutuba, alumine kagunurk	$19,1 - 10,4 = 8,7$	(vt. 2.9, 13)
11	1K esik, ukse ülemine kirdenurk	$22,7 - 16,8 = 5,9$	
12	1K esik, ukse alumine kirdenurk	$18,9 - 9,0 = 9,9$	
14	2K koridor, ülemine aknaümbrus	$23,4 - 17,6 = 6,8$	
15, 16	2K koridor, alumine aknaümbrus	$23,2 - 14,7 = 8,5$ $22,9 - 15,7 = 7,2$	
17	2K magamistuba, ülemine kirdenurk	$24 - 16,7 = 7,3$	
18, 21	2K magamistuba, akna ülemine kirdenurk	$24 - 18,7 = 5,3$ $23,4 - 18,3 = 5,1$	(vt. 2.17)
20	2K magamistuba, alumine kirdenurk	$22,7 - 13,6 = 9,1$	(vt. 2.6, 22)
23	2K rõduga tuba, ülemised seinad ja akna kagunurgad	$22,5 - 15,8 = 6,7$ $22,5 - 15,5 = 7$	(vt. 2.3)
24	2K rõduga tuba, alumine kagunurk	$21,5 - 11,5 = 10$	(vt. 2.20)
25	2K rõduga tuba, akna alumine kagunurk	$20,3 - 11,1 = 9,2$	
26	2K rõduga tuba, ülemine edelanurk	$24,7 - 19,7 = 5$	(vt. 2.4)
27	2K rõduga tuba, ülemine aknaümbrus	$24,4 - 18,6 = 5,8$	
29	2K suur tuba, ülemine aknaümbrus	$22,8 - 16,6 = 6$	
31	2K suur tuba, akna ülemine edelanurk	$22,7 - 16,4 = 6,3$	(vt. 3.4)
35, 36	2K suur tuba, akna alumine kagunurk	$21 - 11 = 10$ $20,4 - 11 = 9,4$	(vt. 3.7)
37	2K suur tuba, akna alumine edelanurk	$21 - 9,8 = 11,2$	(vt. 3.6)

5. Vundament 3-kihiline, kergkruusaplokkidest. Armeeritud ja soojustatud 50mm vahtpolüstürooliga, väljast viimistletud tsementmördiga.
6. Välisseinad: AEROC EcoTherm 375. Puitosad toetuvad 150mm metallist termoprofiilile ja on soojustatud 160mm paksuse kivivillaga.
7. Tubadevahelised seinad metallkarkassil, mis kaetud kipsplaatidega. Seest täidetud villaga.
8. Korterite vahelised seinad Columbia betoonplokkidest.
9. Katuslagesid kannavad puitsarikad, mis toetuvad metallist I-taladele. Soojustuseks 300mm puistevill.
10. Vahelagedeks on 220mm raudbetoonist õõnespaneelid.
11. Aknad: puitraamid, sisemine selektiivklaas, 2x klaaspakett, siirdeõhupilud aknaraamis.