



- Kaheklahviga veksellüüti
  - Ristlüüti 1 klahviga
  - Gruppilüüti 2 klahviga
  - Veksel 1 Klahviga
  - Lihtlüüti 1 klahviga
  - Toitde otse toosis 3G1,5
  - Vekselitevaheline kaabel 3x1,5
  - Lampile kaablid 3G1,5
  - Master Lüüti kaabel 2x1,5
- Valgustuse lülititele toosid  
Paigaldada sügavad kui muud  
45-70mm

4  
 KÕIK MÕÕDUD TÄPSUSTADA VASTAVALT TEGELIKULE ÕLUKOR  
 KÕIK KONSTRUKTSIOONID TÄPSUSTADA INSENERIGA  
 1 korrus  
 3

ID	Count	Revision	Init.	Date
District	Area	Site	Reg no.	Authority notes
				Scale :
Korter 1				Job no.                      Customer no.
Valgustus				
Date	3.2.2025	Drawing no.		
Draw.	DmD	Revision		
Plan.				
Check		Drawing no.		
Contact		Revision		
Sheet				