

ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON**OBJEKT: Saun Lapi tee 15 Väimela Võrumaa**

NR.	NIMETUS	TÜÜP	KOGUS	ÜHIK
1	2	3	4	5
Siseelektripaigaldis				
Valgustid				
	Terrassivalgusti	IP44	3	tk
	Laevalgusti	IP20	12	tk
	Seinvalgusti	IP20	1	tk
	Luminofoorvalgusti	IP44;2x36W	2	tk
	Luminofoorvalgusti	IP20; 1x18W	1	tk
	Saunvalgusti	AVH11 ; IP54	1	tk
	Peeglivalgusti+pistikupesa	SALA 118; IP44	1	tk
	Plafonvalgusti	PERLA; IP40	5	tk
Installatsiooni materjalid				
1	Jõupistikupesa	3F; 16A	1	tk
2	Jõupistikupesa pliidile		1	tk
3	Pistikupesa 3-kohaline maandusega	Süvis;IP20	7	tk
4	Pistikupesa 2-kohaline maandusega	Süvis;IP20	3	tk
5	Pistikupesa ühekohaline maandusega	Süvis;IP20	8	tk
6	Pistikupesa ühekohaline maandusega	süvis; IP44	7	tk
7	Grupilüliti	süvistatav	1	tk
8	Veksellüliti	süvistatav	4	tk
9	Lihtlüliti süvis	süvistatav	9	tk
10	Hämaralüliti		1	tk
12	TV antenn		1	tk
13	TV jagur		1	kmpl
14	TV pesa		6	kmpl
15	Telefoni- ja arvuti pesa		5	kmpl
16	Seadmetoos		70	tk
17	Harutoos		15	tk
18	Maandus		1	kmpl
20	Installatsioonitoru	d20	30	m
21	Installatsioonitoru	d16	30	m
22	Kinnitus ja abivahendid		1	kmpl
Kilbid				
1	PJK		1	kmpl
2	SJK		1	kmpl
Kaablid				
1	Kaabel	AXPK 4G16	30	m
2	Kaabel	PPJ5G2,5	50	m
3	Kaabel	PPJ3G2,5	300	m
4	Kaabel	PPJ3G1,5	400	m
5	Kaabel	PPJ2x1,5	50	m
6	Kaabel	PPJ3x1,5	30	m
7	TV kaabel	RG6	70	m
8	Andmesidekaabel	UTP 4x2x0,5 Cat 5	180	m
9	Paigaldusjuhe PVC isolatsiooniga	KORO 25	10	m
10	Paigaldusjuhe PVC isolatsiooniga	KORO 10	20	m
11	Paigaldusjuhe PVC isolatsiooniga	KORO 16	20	m

NB! Enne tööde alutamist veenduda kaabli pikkuste õigsuses
Valgustid valib elamu omanik

