

PÕHISEADMETE TEHNILISED ANDMED

Tähis	Seadme nimetus	Teenindatavad alad	Seadme asukoht	Vooluhulk (l/s)	Töörõhk (kPa)	Rõhukadu (kPa)	Tsisse (°C)	Tvälja (°C)	Võimsus (kW)		El.andmed ~ V/kW/A	Muud andmed
1	2	3	4	5	5	6	7	8	10	11	12	13
KÜTE												
MSP-1	Õhk-vesi soojuspump siseosa	Hoone ruumid	Tehnoruum						8,10	13,5	400/9,0/16,2	nt NIBE VVM 500
	Õhk-vesi soojuspump välisosa		Välisseina ääres								400/-/10	nt NIBE F120-20
JAHUTUS												
JS-1	Jahutuse siseosa*	Korter 1	Tuba 1-01 seinal						2,5	2,4	230/-/-	nt Mitsubishi MSZ-SAP25VGK
JV-1	Jahutuse välisosa		Välisseinal								230/-/6,8	nt Mitsubishi MUZ-AP25VGH
JS-2	Jahutuse siseosa*	Korter 2	Tuba 2-01 seinal						2,5	2,4	230/-/-	nt Mitsubishi MSZ-SAP25VGK
JV-2	Jahutuse välisosa		Välisseinal								230/-/6,8	nt Mitsubishi MUZ-AP25VGH
JS-3	Jahutuse siseosa*	Korter 3	Tuba 3-03 seinal						2,5	2,4	230/-/-	nt Mitsubishi MSZ-SAP25VGK
JV-3	Jahutuse välisosa		Välisseinal								230/-/6,8	nt Mitsubishi MUZ-AP25VGH
JS-4	Jahutuse siseosa*	Korter 4	Tuba 6-01 seinal						2,0	2,7	230/-/-	Ol.olev Mitsubishi SRK20ZGX-S
JV-4	Jahutuse välisosa		Välisseinal								230/1,60/8,0	Ol.olev Mitsubishi SRC20ZGX-S
JS-5	Jahutuse siseosa*	Korter 5	Tuba 5-01 seinal						2,55	3,13	230/-/-	Ol.olev Mitsubishi SRK25ZJX-S
JV-5	Jahutuse välisosa		Välisseinal								230/1,65/8,0	Ol.olev Mitsubishi SRC25ZJX-S
JS-6	Jahutuse siseosa*	Korter 6	Tuba 4-01 seinal						2,0	2,4	230/-/-	Ol.olev Mitsubishi SRK20ZM-S
JV-6	Jahutuse välisosa		Välisseinal								230/1,65/8,0	Ol.olev Mitsubishi SRC20ZM-S

*Kõik jahutusseadmete siseosad varustada infrapuna juhtpuldiga.

Märkus: JS/JV-4...JS/JV-6 täpsustada kohapeal, kas seadmed on töökorras.