

Koridor	20.7
Tuba	13.3
Tuba	13.1
Puhkeruum	17.0
WC	1.9
Pesuruum	7.8
Leiliruum	6.4
Garaaz	29.4
Tehniline r.	5.8
WC	1.9
Abiruum	2.0
Köök	21.5
Elutuba	32.3
Tuba	22.4
Vannituba/WC	6.3
Garderoob	5.3
	211.4 m²



–Tõrustiku paigaldus loe isolatsioonikihini all,
vajadusel lisaisoleerida mineraalvillmatiga, s=100mm

TINGMÄRGID:

- — — — — =PAIGALDUS LAE ISOLATSIOONIKIHIS
- NI=NIISKUSKINDEL ISOLATSIOON
- TEI30=TULEPÜSIVUSKLAASS EI30
- UP=UKSEPIILU MIN. 20MM
- UR=UKSEREST UKSE KOMPLEKTIS
- KSO-100=LÕPELEMENT
- 15=ÕHUKOGUS, L/S (-VÄLJATÕMBE, +SISSEPUHE)

SISESEINAD

- SS-1**
 - Vimistlus
 - Krohv
 - Põrbelooneplott 200 mm
 - Krohv
 - Vimistlus
- SS-2**
 - Vimistlus
 - Krohv
 - Põrbelooneplott 250 mm
 - Krohv
 - Vimistlus
- SS-3**
 - Vimistlus
 - Krohv
 - Keramiitplott 100 mm
 - Krohv
 - Vimistlus

VÄLISSEINAD

- VS-1**
 - U=0,13 W/m²K
 - Voodrilaud
 - Roov 25x100 mm
 - Tuletõkkeplaat 12 mm
 - Karkass 50x100 mm
 - + soojuslus 100 mm
 - Põrbelooneplott 375 mm
 - Krohv
 - Vimistlus