

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Jrk	Materjali nimetus	Läbi- mõõt	Ühik	Kogus	Märkus
1	KINNISTUSISENE VEETORUSTIK V11				
1.1	PE survetoru PN16 SDR11 (veevarustus)	De32	m	36	V11-1 → LV-V11
1.2	PE survetoru PN10 SDR17 (hülsstoru hoone sisendi jaoks)	De110	m	3	LV-V11
1.3	Elektrikeervis muhv PN16	De32	tk	1	V11-1
1.4	Märkekaabel (min 2,5 mm ² ristlõikega isoleeritud vaskaabel)		m	36	V11-1 → LV-V11
1.5	Hoiatuslint „VESI“		m	36	V11-1 → LV-V11
2	KINNISTUSISENE REOVEEKANALISATSIOONI TORUSTIK K11				
2.1	PVC kanalisatsioonitoru SN8	De110	m	34	K11-1 → LV-K11
2.2	PVC kanalisatsioonitoru SN8	De160	m	3	KLP-21 → K11-1
2.3	PE reoveekanaliseerimise vaatluskaev SN2 + teleskoopne PE tõusutoru SN2 + malmist krae koos umbluugiga D400	De400/ 315	kompl	3	K11-1, K11-2, K11-3
2.4	Hoiatuslint „KANAL“		m	37	KLP-21 → LV-K11