

SELETUSKIRI

Sisukord

1.ÜLDOSA	2
2.ÜLDNÕUDED TÖÖDE LÄBIVIIMISEL	3
3 TÖÖDE ORGANISEERIMINE, OHUTUSNÕUDED	3
4 LAMMUTATAV HOONE	3
5 LAMMUTUSTÖÖDE LÄBIVIIMINE	4
6 HEAKORRATÖÖD	4
7 KESKKONNAKAITSE MEETMED JA EHTUSJÄÄTMETE KÄITLEMINE	4
8 OHTLIKUD JÄÄTMED	6
9 LÄHIKESKKONNAGA ARVESTAMINE	6
10 HALJASTUSE KAITSE	6
11 TRANSPORDIOHUD	7
12 JÄÄTMEKAVA	7
13 PILDID OLEMASOLEVAST OLUKORRAST	8

1 ÜLDOSA

ÜLDANDMED

Üldandmed
Hoone nimetus: Elamu, 11101 Üksikelamu
Ehitusregistri kood
Tellija: Eraisik
Kinnistu aadress: Nõmme linnaosa, Tallinn
katastritunnus:
krundi sihtotstarve: Elamumaa
krundi pindala: 1918 m²

Ehitise lühikirjeldus

Antud projektiga lahendatakse ol.oleva viilkatuse 1954 ehitatud 2 korruselise kivikonstruktsioonis üksikelamu lammutamine.

Lammutusprojekti raames ei käsitleta likvideeritavat kõrghaljastust ega muud haljastuse likvideerimist.

Projekteerija

.

ALUSDOKUMENDID

Lähteandmed

Tellija lähteülesanne.

Normdokumendid

Seadused:

“Ehitusseadustik“ RT I 05.03.2015

Määrused ja käskkirjad:

“Nõuded ehitusprojektile” Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97

“Tallinna jäätmehoolduseeskiri” Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määrus nr 28

Juhendmaterjalid:

ET- kartoteek. Eesti ehitusalased normdokumendid (Eesti Ehitusteave kartoteeki väljastab AS Ehitusteave , registrikood 10312580);

EVS 932:2017 Ehitusprojekt

2. ÜLDNÕUDED TÖÖDE LÄBIVIIMISEKS

Lammutustöödel tekkiva ehitus- ja lammutusjäätmete kogumisel ja käitlemisel peab juhinduma järgmistest dokumentidest (lisaks eelnevale):

-Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (16.06.1999)

- Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses (08.12.1999 nr.377)
- Jäätmeseadus (28.01.2004)
- “Tallinna jäätmehoolduseeskiri” Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määrus nr 28
- “Tallinna linna kaevetööde eeskirja kinnitamine” Tallinna Linnavolikogu 02.09.2004 nr 32.

3. TÖÖDE ORGANISEERIMINE, OHUTUSNÕUDED

Tööde teostamisel tuleb pöörata tähelepanu järgmistele asjaoludele ning järgida kõiki ohutusnõudeid:

- Lammutus- ja tõsteseadmete töötsoonid ei tohi paikneda säilitatavate ehitiste ja sõidutee kohal.
- Materjalide ladustamine ja muu ehitustöödega seotud liikumine tuleb ehitusettevõtjal kooskõlastada töö tellijaga.
- Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud. Ohutuse tagamiseks tuleb tööde ajal piirata lammutustsoon piirdelindiga, vajadusel tõkestada juurdepääs lammutatavale objektile teisaldatavate piirdeaia moodulitega.
- vahetuse lõppedes ei tohi jääda ebapüsivaid kande- jm konstruktsioone.
- pimedal ajal tagada piisav valgus töötsoonis.
- ehitusplatsil peavad olema kergesti kättesaadavas kohas tulekustutusvahendid.
- kõik tööohutusega seonduv tuleb ehitusettevõtjal välja selgitada enne tööde algust. Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud töötervishoiu ja tööohutuse nõuetega ja kandma kiivreid ning turvariistust. Ettevõtja peab tagama ehitusplatsil korra, tööliste ohutuse ja võtma vajalikud kooskõlastused.
- takistada ligipääs ehitusobjektile kõrvalistel isikutel
- keevitus- ja lõikamistöde ning lahtise tulega töötamisel on vajalik vastava tööloa olemasolu ja tuleohutusnõuete range täitmine
- roomiktehnikaga on keelatud sõita üle kommunikatsioonikaevude kaante ning eksploatatsioonis olevate teede ja tänavate
- tööde õige korralduse eest objektil vastutab täies ulatuses töövõtja
- lammutustööde käigus peab töövõtja määrama ühe isiku töötervishoiu ja tööohutuse eest vastutavaks
- haljastuse kaitse on kirjeldatud ära punktis “Haljastuse kaitse”
- ehitusjäätmel veetakse ehitusjäätmel ladustamispaika vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjadele (vt. punkte “Lammutustööde läbiviimine” ja “Keskkonnakaitse meetmed ja ehitusjäätmel käitlemine”)

(1) Ehitise või rajatise lammutamisel tuleb võtta tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud ning lammutustöö teostada pädeva isiku juhtimisel.

(2) Enne lammutustöö alustamist peab kindlaks tegema, et lammutatav objekt on lahutatud kõigist võimalikest elektri-, gaasi-, vee- ja muudest ühendustest.

(3) Asbesti sisaldavate ehitiste lammutamisel kehtivad erinõuded.

(4) Tolmavaid jäätmel ja materjale võib objektilt alla lasta ainult läbi torude. Tolmav koorem peab vedamise ajal olema kaetud.

4. LAMMUTATAV HOONE

Ehitisealune pind 72m², korruselisis 2.

Kinnistul paikneb elamu. Seletuskirja lõpus esitatud fotod olemasolevast olukorrast. Lisaks on koostatud jäätmekava lammutusjäätmel mahtude kindlaks tegemiseks.

Välisseinte konstruktsioonid: hoone on ehitatud silikaattellistest välise puhasvuukseinana. Katus on ehitatud puitkarkassil, katusekattena on kasutatud ruberoid rullmaterjali. Aknad ja ukSED on puidust.

Siseseinad on ehitatud silikaattellistest.

Lammutustööde käigus lammutatakse kõik lammutatava hoone maapealsed konstruktsioonid ja vundament.

Lammutustööde mahud tuleb töövõtjal kontrollida ja täpsustada. Siin määratud mahud on ligikaudsed.

Lammutusjäätmel hinnanguline kogus:

1) puit- 3.5 m³

2) mineraalsed jäätmel (kivid, tellised, krohv) – 60 m³

3) lehtklaas 18 m²

5) raudbetoon – 8 m³

6)ruberoid– 72 m²

Lammutusjäätmel tuleb sorteerida ja käidelda vastavalt punktis "Keskkonnakaitsemeetmed ja ehitusjäätmel käitlemine" kirjeldustele ja juhistele. Lammutusjäätmel veetakse lähimasse ehitusmaterjali kvastuvõtvasse jäätmeljaama.

5. LAMMUTUSTÖÖDE LÄBIVIIMINE

Elektrilevi OÜ liitumiskilp võrguühendusega kinnistu vahetus läheduses ei kuulu lammutamisele.

Elektripaigaldis ühendatakse võrgust lahti.

Kanalisatsiooniühendus ühendatakse lahti Talviku 11b kinnistul olevast ühenduskaevust säilitades ühenduse Talviku tn 13 hoone kanalisatsiooni teenindamiseks. Lahtiühendatud säilitatava toru ots suletakse veekindlalt.

Lammutatavas hoones olevad elektripaigaldis, vee ja kanalisatsioonitorustikud demonteeritakse ja utiliseeritakse.

Lammutustööde üldine järjekord:

-eemaldada hoonelt aknad/uksed:

-akendelt/ustelt eraldada klaasid puitraamidest, klaas ladustada eraldi konteineris

-sorteerida hoonest olevad olmejäätmel ja need utiliseerida, puitmaterjal ladustada eraldi konteineris

-elektrijuhtmed ja elektrimontaazi osad ladustada konteinerisse

-vee ja kanalisatsioonitorustikud demonteerida ja ladustada eraldi konteinerisse

-katusekate kokku koguda konteinerisse ja utiliseerida vastavalt nõuetele

-puitkonstruktsioonid eemaldada ja koguda kokku konteinerisse

-plastik, kiled ladustada eraldi konteinerisse

-tellised ja vundamendiosad koguda kokku konteinerisse

Vaata ka punkti "ohtlikud jäätmel".

Objekti varustamise vajaduse elektrienergiaga lammutustööde ajaks lahendab töövõtja.

Lammutustööde kõikidel etappidel kasutada töövõtteid, mis tagaksid võimalikult vähe lammutamisel tekkiva tolmu lendumist ja et oleks tagatud elanike (naaberkinnistute) ning töötajate ohutus.

6. HEAKORRATÖÖD

Peale lammutustööde teostamist tuleb lammutatud hoonete ümbrus koristada võimalikult tekkinud segaprahist.

7. KESKKONNAKAITSE MEETMED JA EHITUSJÄÄTMEL KÄITLEMINE

Ehitusjäätmel käitlemine peab toimuma vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjadele.

Ehitusjäätmel nõuetekohase käitlemise eest vastutab jäätmel valdaja.

Ehitusjäätmel tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal.

Ehitusjäätmel käitlemine (kogumine, vedu, taaskasutamine ja kõrvaldamine) on lubatud omavalitsuse poolt väljastatud ehitusloa alusel.

Mitteohtlikud ehitusjäätmel tuleb sortida tekkekohas. Sortimisel lähtutakse jäätmel taaskasutamise võimalustest. Eraldi tuleb sortida:

-puit

-kiletamata paber ja kartong;

-mineraalsed jäätmel (kivid, betoon, tellised, kips, krohv jms)

-värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmel ning neid sisaldanud tühi

-taara ja nendega immutatud töödeldud materjalid, bituumen-rullmaterjal jne

-metall, plekk

-klaas

-plastik, kiled

-katusekattematerjal

-tõrva mittesisaldav asfalt

Liikidesse sorditud jäätmel tuleb koguda eraldi mahutitesse, taaskasutada või anda taaskasutamiseks üle vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ehitusjäätmel,

mida ei saa materjalina või tootena taaskasutada, kõrvaldatakse jäätmeloaga jäätmekäitluskohtades või vastavalt käesolevale eeskirjale.

Mineraalsed jäätmed (betoon, kivi) transporditakse peenestamata, sellega on likvideeritud tolmu tekkimise põhiline allikas.

Mahukad ehitusjäätmed, mida oma kaalu või mahu tõttu pole võimalik paigutada jäätmemahutisse ja mida ei anta kohe üle jäätmekäitlejale, paigutatakse krundi piires selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks transportimiseks jäätmekäitluskohta. Mahukad ehitusjäätmed on suuregabariidilised ja rasked ehitus- ja lammutustöödel tekkinud jäätmed (vannid, pliidid, raudbetoon- ja betoondetailid, palgid, metall- ja puittalad jms).

Vältida ehitusmaterjalide ladustamist haljastatud alale.

Arvestades, et tegemist on keskkonda mittereostavate ehituskonstruksioonide või nende purustamisest tekkinud inertmaterjalidega, ei ole keskkonna reostus ehitusperioodil esineda võivate intensiivsete sademete korral tõenäoline.

Töövõtja peab puhastama ehitusplatsi, viima ära suured kivid ja prahi, riisuma üle ja siluma platsi ning andma töö üle puhtalt ja lõpetatult. Kasvualuseks kasutada toiteainerikast kasvumulda. Kasvualus ei tohi sisaldada ehitusprahti, kive ega muid kahjulikke lisandeid. Kasvualus peab vastama nii koostiselt kui ka struktuurilt kasutusotstarbele ja kasvutingimustele. Pinnas peab olema sel määral tihendatud, et ei tekiks vajumisi ja vee kogumise lohkusid. Haljasalal taastada kasvumulla kiht (15 cm), tasandada ja haljastada.

Tekkiivad jäätmed kogub omanik krundil paigaldavatesse konteineritesse. Jäätmete äravedamiseks tuleb omanikel sõlmida leping prügiveo firmaga. Üleliigne muld veetakse välja Tellija poolt määratud kohta. Ehitusjäätmed sorteerida liikidesse ehitusplatsil. Ehitustööd teostada head ehitustava järgides, mitte kahjustada looduskeskkonda ja elanike elukeskkonna kvaliteeti, tagada turvalisus kogu tööde teostamise ajal. Ehitustööde teostamisel kasutatavate masinate müra ja vibratsioon ei tohi ületada normidega lubatud nõudeid. Kaevetöödel tuleb järgida ohutusnõudeid, olemasolevate kommunikatsioonide valdajate või hooldajate poolt seatud piiranguid ning haljastusalaseid nõudeid. Trassi kaevisele lähemal, kui 5 m asuvate puude tüved tuleb katta laudisega ja lähemal, kui 2 m puudele, tuleb kaevandada käsitsi.

Saastumata pinnase (kaevise) ja sortimisel ülejäänud mineraalsete püsijäätmete segu kõrvaldamine väljaspool ametlikke ladestuspaiku nende taaskasutamise eesmärgil, sh territooriumi planeerimiseks ja täiteks, on lubatud ainult kehtivate nõuete kohaselt vormistatud ehitusprojekti ja ehitusloa alusel või omavalitsuse kirjalikul nõusolekul. Saastumata pinnast või sorteerimisel ülejäänud mineraalsete püsijäätmete segu võib kinnistu omanik kasutada oma kinnistu heakorrastamiseks. Kaegis on looduslikust olekust eemaldatud kivimi või setendi tahke osis.

Raudbetoon- ja betoondetailide, asfaldi ja eelsorteeritud kivide ja telliste ning puidu ladestamine prügilas või taaskasutamine pinnasetäiteks ilma purustamata, ei ole lubatud. Raudbetoon- ja betoondetailid ning tõrva mittesisaldav asfalt tuleb üle anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks. Eelsorditud kivid ja tellised, puhas puit tuleb kas taaskasutada ehitusmaterjalidena või üle anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks. Tõrva sisaldav asfalt tuleb käidelda ohtliku jäätmena. Kui eelpool nimetatud jäätmeid ei kasutata oma kinnistul, tuleb käitlemiseks üle anda vastavat luba omavale käitlejale või jäätmeseaduse paragrahv 74 lõige 1 punkt 1 alusel registreeritud isikule, kui isik teostab jäätmete taaskasutamist vastavalt keskkonnaministri 21. aprilli 2004 määrusele nr 21 "Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded".

Ehitusjäätmed suunatakse edasi lähimasse ehitusjäätmete käitlusse.

Ehitusjäätmete valdajad on oma tegevuses kohustatud:

- 1) rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete sorteerimiseks ja liigiti kogumiseks tekkekohas. Juhul, kui tekkekohas puudub võimalus nende sorteerimiseks või see osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, tuleb jäätmed anda töötlemiseks üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Eelistada tuleb ettevõtet, kes tagab jäätmete täielikuma käitlemise;
- 2) rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks või andma ehitusjäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba omavale või jäätmevedajana registreeritud isikule.
- 3) Rakendama kõiki võimalusi keskkonnahäiringute vältimiseks ehitus- ja laadimistöödel;
- 4) kui jäätmemahutit soovitakse paigaldada üldkasutatavale alale (näit tänav, sõidu- või kõnnitee, haljasala), tuleb see tegevus eelnevalt kooskõlastada kohaliku omavalitsusega;
- 5) tagama, et kinnistul või krundil oleksid eraldi märgistatud mahutid olmejäätmete ja ohtlike jäätmete kogumiseks.

Ehitusjäätmete äraveol pidada silmas, et ehitusjäätmel oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik peab omama jäätmeluba või olema registreeritud Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonnas. Jäätmeõied kinnitada Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonnas ning lisada ehitise ülevaatusdokumentidele.

8. OHTLIKUD JÄÄTMED

Ohtlikud ehitusjäätmel on ehitustöödel tekkivad jäätmel, mis oma ohtlike omaduste tõttu võivad põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale ning nõuavad erimenetlust nende käsitlemisel. Ohtlikud ehitusjäätmel määratakse keskkonnaministri kehtestatud ohtlike jäätmel nimistu alusel. Ohtlike ehitusjäätmel hulka kuuluvad:

- 1) Asbesti sisaldavad jäätmel – Eterniit, asbesttsementplaadid, asbesttsementtorud, isolatsioonmaterjalid jne;
- 2) Värv-, laki-, liimi- ja vaigujäätmel, sh neid sisaldanud tühi taara ja nimetatud jäätmeltega immutatud materjalid jne;
- 3) Naftaprodukte sisaldavad jäätmel – tõrvapapp, immutatud isolatsioonmaterjalid, tõrva sisaldav asfalt jne;
- 4) Saastunud pinnas.

Ohtlikud ehitusjäätmel, sh ehitusjäätmel, mis sisaldavad ohtlike jäätmel, ja saastunud pinnas, tuleb selleks kehtestatud korras üle anda ohtlike jäätmelkäitluslitsentsi omavale ettevõttele.

9. LÄHIKESKKONNAGA ARVESTAMINE

1. Mürä ja vibratsioon - Müratasemete puhul lähtuda:
 - Sotsiaalministri määrusest nr 42 (4.03.2002) "Mürä normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid";
 - Keskkonnaministri määrusest nr 71 (16.12.2016) "Välisõhus leviva mürä normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid
 - EVS-ISO 1996-1:2017; EVS-ISO 1996-2:2017 Akustika. Keskkonnamürä kirjeldamine, mõõtmine ja hindamine.
 - EVS 842:2003 Ehitiste helisolatsiooninõuded. Kaitse mürä eest
 - Sotsiaalministri määrusest nr 78 (17.05.2002) "Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid"
 - Kui piirataset ületatakse, tuleb rakendada meetmeid mürä vähendamiseks.
2. Tolm:
 - Tolmu ilmnemisel võtta kasutusele meetmed tolmu levimise takistamiseks naaberkinnistutele.
 - Asbesti sisaldavate jäätmel käitlemisel lähtuda Keskkonnaministri määrusest nr 22 (21.04.2004) "Asbesti sisaldavate jäätmel käitlusnõuded"
3. Tänavate asfaltkate: vältida roomiktehnikaga asfaltkatte lõhkumist, vajadusel kasutada puitlaudist roomikute alla asetamisega.

Tööde käigus naabritele (kinnistud, hooned jm.) tekitatud kahju likvideerida tööde eelse seisundini. Meetmete täitmise eest vastutab töövõtja esindaja.

10. HALJASTUSE KAITSE

Kaevetöö tegemisel võra projektsioonialal paigaldatakse puudele tüvekaitse. Ehitustöödel väärtuslike ja eriti väärtuslike puude- või taimerühma kaitsmiseks kasutada tarastamist 1,5 m kõrguse taraga järgmiselt, et puude võrad jäävad tara sisse. Kui kaitstavad taimed asuvad ehitusplatsi ääres, võib tarastada ümber haljastu, või ehitada tara ainult ehitusplatsi poolsele küljele. Tarastatud ala ei tohi kasutada materjali laoplatina.

Puutüve ümber tehakse püstplankudest kinnitatud kaitse, kus tüve ja plankude vahele asetatakse pehme polster.

Kui töötingimused puu all ei ole tööd võimaldavad, võib enne töö alustamist kokkuleppel haljastusspetsialistiga kärpida puu alumisi oksid. Lõige tuleb teostada kas tüve või lähima jämedama oksa vastast, jätmata tüügast ja kahjustamata oksakraed.

Töö lõppedes eemaldatakse tööaegsed kaitseehitised.

Puujuurte kaitsmine

Lähtuda Tallina linna kaevetööde eeskirjast.

Juurestiku kaitseala ulatuses teostada kaevetööd käsitsi, täpsustada igakordselt hinnatud puude juurestiku kaitseala ulatus vastavalt Tallinna linna kaevetööde eeskirjale;

Kaevetööde tegemisel kasvavate puude piirkonnas, kus on tegemist kergesti variseva pinnasega, samuti kaevamisel puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal, rajatakse tõkendid, mis väldivad juurestiku kahjustamist pinnase nihkumise tagajärjel. Kaevetööde tsoonis paigaldatakse puudele tüvekaitsed. Kevad- ja suveperioodil kastetakse Kaevetööde tegija kulul puid, mille võra tsoonis kaevati. Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevetööde vajadus puude juurekaelale lähemal kui kaks meetrit ja puude okste kärpimise vajadus tuleb märkida kaevuloa taotluses.

Enne kaevetöid eemaldatud kasvupinnas tuleb laotada haljastatavale alale ning külvata peale tavaline ristkuvaba muruseeme (külvinorm 20...30 g/m²). Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus pärast mururulliga tihendamist on 0,15 m, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vm osiseid suurusega üle 20 mm. Pärast tihenemist peab taastatud ala jääma ümbritseva maapinnaga ühele tasemele. Murupind ei tohi oma kõrguse tõttu takistada sademevee äravoolu teekattelt.

Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka vajadusel kastmine, mis puudutab nii ajutiste kui korraliste töödega hõlmavat kasvupinnast, samuti kõikide kuivanud või kahjustatud muruosade asendamist, kui see on tööde üleandmiseks vajalik. Puude juurte piirkonnas tehakse täide 30-40 cm paksuse kasvumulla kihina, kuid mitte kõrgemale juurekaelast Kaevetööde tegija peab arvestama, et iga eemaldatud või rikutud puu asemele tuleb istutada vähemalt 1,5 m kõrgune puuistik. Kaevukaaned ja kaped peavad haljasalal olema reguleeritava kõrgusega ("ujuva" raamiga) ning paigutatud ümbritsevast maapinnast 10...20 mm kõrgemale. Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest eemale, et oleks välditud pinnavee sissevool kaevudesse.

11. TRANSPORDIOHUD

Meetmed transpordi keskkonnamõju vähendamiseks ei tingi erimeetmete kasutamist. Materjalide (jäätmete) transpordil tuleb kinni pidada üldistest kellaegadest ning tagada koormatest lenduda võiva materjali püsivus transpordivahendis. Ohtlike jäätmete transpordil pidada kinni ohtlike jäätmete käitlemisnõuetest (Asbesti sisaldavate jäätmete käitlemisel lähtuda Keskkonnaministri määrusest nr 22 (21.04.2004) "Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded"). Vajadusel pesta veokite rattaid enne asfaltkattega teele lubamist. Meetmete täitmise eest vastutab töövõtja esindaja.

Tööde lõpetamisel esitada kohalikule omavalitsusele nõuetekohane jäätmeõhend.

12. JÄÄTMEKAVA

Jäätmekood	Jäätmeliik	Hinnanguline kogus	Ühik	Tegevuse lühikirjeldus
17 01 01	Betoon	16	t	Purustatakse ja kasutatakse tagasitäiteks
17 01 01	Laineplaat		t	Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale.
17 01 02	Tellised, looduskivi	100	t	Võimalusel kasutatakse tagasitäiteks
17 02 01	Puit	1.9	t	Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale.
17 02 02	Klaas	0.09	t	Antakse üle taaskasutamiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale.
17 02 03	Plast		t	Antakse üle taaskasutamiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale.
17 03 02	Ruberoid		t	Antakse üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlejale
17 04 07	Metallisegud	0.1	t	Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale.

15 01	Pakendid (nt. puitlused, kile, paberkar-tongpakend, jms)		t	Eelhinnangu järgi ei esine
17 08 02	Kipsipõhised ehitusmaterjalid	0,5	t	Antakse üle sorteerimiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale.
17 09 04	lammutus <u>sega</u> -praht	0,9	t	Antakse üle sorteerimiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale.
17 06 05*	Eterniit või muud asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid	90	m ²	Antakse üle sorteerimiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale.
08 01 11*, 15 01 10*	Lahustite ja/või muu ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed		t	Eelhinnangu järgi ei esine
17 09 03*	Ohtlikke aineid sisaldav muu ehitus- ja lammutuspraht (sh segapraht)		t	Eelhinnangu järgi ei esine
20 03 01	Prügi (segaolmejäätmed)		t	Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale, kes selles jäätmeveo piirkonnas hanke korras valitud kohaliku omavalitse poolt.

13. PILDID OLEMASOLEVAST OLUKORRAST

VAADE TÄNAVA POOLT





VAADE ÕUELT

