

**499633, xx, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond,
 võrgu ümberehitus
 TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi			Isiku- või registrikood
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter	Sihtnumber	Maakond
	Telefon	e-post	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress	
Tarbimiskoht	Katastriüksuse number

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Nimitoiteping

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	ARUKÜLA 330/110/20/10	Talve:ARU	Aruküla leivatehas: (Aruküla)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu vaneminsener, Andreas Astok, +372 5787 1874 andreas.astok@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Vastuvõtmine toimub Elektrilevi partnerite portaalis (EPP keskkonnas)			
Projekt vaja kooskõlastada	Elektrilevi OÜ tehnovõrkude spetsialist (e-teeninduses www.elektrilevi.ee) ning teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega			
Märkused	Kesktihe varustuskindluse piirkond. Rakendusplaan Trimble Unitys: 499633 plaan			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Keskpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	3x120 - 40m	
Lisa 1: • Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh,J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend". • Maakasutusõiguse sõlmimise tellida võrguettevõtja veebilehel avaldatud volitatud maakasutuslepingute sõlmijalt või võrguettevõtja maateenustest, saates sooviavalduse e-posti aadressil info@elektrilevi.ee .		

Volitatud maalepingute sõlmijad on leitavad https://www.elektrilevi.ee/-/doc/8644141/ettevottest/tutvustus/failid/el_volitatud_tootlejad.pdf.

- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

Lisa 2:

499633 mahus:

- Paigutada ümber alajaamade Piiri ja Aruküla leivatehas vaheline keskpinge maakaabel KPL14323 vastavalt asendiplaanile.

Lisa 3:

AS_499633.pdf, AS_499633.dxf

KOOSTAJA

Nimi

Andreas Astok

Kuupäev

27.06.2025