



Imatra Elekter AS, Tööstuse 2, Haapsalu 90506, tel. 7150180, e-post: info@imatraelekter.ee
Reg.nr. 10224137, KMKR nr. EE100396740, TP kood: 012401
Swedbank EE862200001120143684, SEB Pank EE401010602003828004

KOOSKÕLASTUS nr. 35443
Kooskõlastuse kuupäev: 16.06.2026
Töö nr: 25051_PP_TL_Mandmetsa_2026-04-28
Töö sisu: Maanteelt mahasõit
Joonise nr:
Joonise sisu:
Aadress: Mändmetsa, Spithami
Staadium: Põhiprojekt
Kuupäev: 10.06.2026

Kooskõlastatud tingimused:

- 10 päeva enne ehitus- ja kaevetööde algust elektripaigaldise kaitsevööndis esitada taotlus ja vormistada luba. Taotluse saab edastada Imatra Elekter AS kodulehel (www.imatraelekter.ee)
- Töökohal peab olema Imatra Elekter AS kooskõlastatud projekt
- Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Imatra Elekter AS esindaja juuresolekul
- Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest
- Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi
- Kooskõlastus kehtib üks aasta

Mahasõit ristub keskpinge kaabliga.

Kaablile peab jääma min 0,4m pehmet pinnast. Teede alla jääv kaabel kaitsta kaitsetoruga (N750), kui ei ole kaitstud.

Lugupidamisega

Maie Erik

/allkirjastatud digitaalselt/