





Seade	Nr	Tarbija	Pi kW	Kaitse A	Kaabel	L=
	LK	Toitekaabel liitumispunktist Pealüliti 3x63A peamaanduslatilt		C25x3	AXPK 4G25	~30
		Lüüpingekaitse V20-3+NPE-280				
	1	R		C16		
	2	R		C16		
	3	ELEKTRIKERIS EK juhtseade eesruumis ühenduskarp leiliruumis		B16	XPJ-HF D 5G2,5	9.6
	4	SOOJUSPUMP tehnoruum		C16	XPJ-HF D 5G2,5	2.0
	5	SP-V soojuspumba välisosa	3.40	C20	XPJ-HF D 3G2,5	3.8
	6	FC-K kliimaseade lae all	0.16	B10	XPJ-HF D 3G1,5	12.2
	7	Pistikupesa VS tehnoruumis ventseade	1.50	B16	XPJ-HF D 3G2,5	3.2
	8	NÕRKVOOLUSEADMED toitepistik lae all	0.20	B10	XPJ-HF D 3G1,5	4.2
	9	KOLLEKTOR PKJK seinal	0.10	B10	XPJ-HF D 3G1,5	0.9
	10	PK ühendus ühenduskarp puurkaevu juures	1.00	B16	XPJ-HF D 5G2,5	5.0
	rvk1	400V, 40A, 30mA				
	11	ELEKTRIPLIIT EP ühenduskarp kõõgis	8.00	B16	XPJ-HF D 5G2,5	15.3
	12	Pistikupesad kõõgi tööpind, NPM	2.20	B16	XPJ-HF D 3G2,5	16.0

Seade	Nr	Tarbija	Pi kW	Kaitse A	Kaabel	L=
	13	Pistikupesa köögi tööpind, kuba	2.40	B16	XPJ-HF D 3G2,5	15.6
	14	Pistikupesad elutuba, magamituba	1.70	B16	XPJ-HF D 3G2,5	8.1
	15	Pistikupesad pesumasin	2.60	B16	XPJ-HF D 3G2,5	12.5
	16	Pistikupesad terrass,	2.00	B16	XPJ-HF D 3G2,5	9.8
	17	Pistikupesad köögi tööpind, külmik	1.04	B16	XPJ-HF D 3G2,5	17.4
	rkd2	400V, 40A, 30mA				
	18	Pistikupesad magamistoad	1.90	B16	XPJ-HF D 3G2,5	11.6
	19	Pistikupesad pesuruum, tuba	0.70	C16	XPJ-HF D 3G2,5	10.7
	20	Pistikupesad ukseesine, tehno, esik	0.90	B16	XPJ-HF D 3G2,5	3.3
	21	Pistikupesad ahi	2.50	B16	XPJ-HF D 3G2,5	17.4
	22	R		B16		
	23	ühenduskarp MUV mullivanni ühendus	2.00	B16	XPJ-HF D 5G2,5	15.5
	24	VALGUSTUS elutuba, köök, magamistuba	0.16	B10 30mA	XPJ-HF D 3G1,5	11.5
	25	Valgustus eesruum, saun	0.29	B10 30mA	XPJ-HF D 3G1,5	9.1
	26	Valgustus tehn, esik	0.12	B10 30mA	XPJ-HF D 3G1,5	3.4

Seade	Nr	Tarbija	Pi kW	Kaitse A	Kaabel	L=
	27	Valgustus magamisstoad,	0.16	B10 30mA	XPJ-HF D 3G1,5	7.2
	28	Valgustus pinnases, räästakastid maja otsad	0.19	B10 30mA	XPJ-HF D 5G1,5	2.1
	29	R		B10 30mA		
	30	R		B10 30mA		
	31	Astro kell		B10		
	32	Toide CAM kaamerad hoone välisseinal	0.20	B10	XPJ-HF D 3G1,5	3.2
	33	R		B10		
	34	R		B10		

ELEKTROTEHNILISED ANDMED

- NIMIPINGE $U_n = 400 \text{ V}$
- NIMIVÖÖL $I_n = 63 \text{ A}$
- SEADMETE LÜHISKINDLUS $I_k = 6 \text{ kA}$
- INSTALLEERITUD VÕIMSUS $P_i = \sim 50 \text{ kW}$
- TARBIMISTEGUR $k = 0,3$
- ARVUTUSLIK VÕIMSUS $P_a = \sim 15 \text{ kW}$
- EELDATAV VÕIMSUSTEGUR $\cos \varphi = 0,9$
- ARVUTUSLIK VÖÖL $I_a = \sim 24 \text{ A}$
- JUHISTIKUSÜSTEEM TN-C-S

KONSTRUKTIIVSED ANDMED

- KAITSEASTE IP 31C
- PAIGALDUSVIIS PINDMINE
- KINNITUSVIIS SEINALE
- TEENINDUSVIIS ÜHEPOOLNE
- UKSE TÜÜP STANDARDLUKK
- MATERJAL PLAST/VÄRVITUD
- TOITEKAABLITE SISESTUS ÜLEVALT
- VÄLJUVAAD KAABLIID ÜLEVALT, ALT
- MOODIILI KOHTADF ARV min.86

JÄTTA RESERVVRUUMI 20% KESKUSE MAHUST
RIKKEVOOLUKAITSELÜLITID ON AC TÜÜPI
Keskuse max.laius 500mm.