

TINGMÄRGID:

—T11— PEALEVOOLUTORUSTIK.
—T22— TAGASIVOOLUTORUSTIK.
TORU PAIKNEB LAE ALL
TORU PAIKNEB PÕRANDA PEAL
KUULKRAAN.
LIINISEADEVENTIIL (LSV) STAD (TOUR&ANDERSON)
KÜTTEKEHA TERMOSTAATVENTIIL
Dv20X2,0 TORU VÄLISDIAMEETER X SEINAPAKSUS, MM

C11-400-1600 — RADIAATORI TÜÜP- KÕRGUS MM- PIKKUS MM (PURMO)
TV10/ Kv 0.14/ s=3 — RADIAATORI TERMOSTAATVENTIIL V-EXAKT DN10 (HEIMEIER) / Kv ARV/ VENTIILI SEADEARV
0,0098 l/s / dp=6,1kPa — KÜTTEKEHA VOOLUHULK L/S / TERMOSTAATVENTIILI RÕHUKADU kPa

LSV15/ S=2 — LIINISEADEVENTIIL TA STAD DN15 / LIINISEADEVENTIILI SEADEARV
Kv 0.66/ 0.050 l/s — LIINISEADEVENTIILI RÕHUKADU kPa
dP=7,4kPa — VENTIILI Kv ARV/ VENTIILI LÄBIV VOOLUHULK L/S

2xDv25x2,3 KÜTTEPOSTIKU LÄBIMÕÕT ÜLEVALPOOL LÕIKEPUNKTI, MM
2xDv32x2,9 KÜTTEPOSTIKU LÄBIMÕÕT ALLPOOL LÕIKEPUNKTI, MM



TÖÖ NR: 1008-09		TELLIJA: KÜ Lasteaed 4			
Koostas: H.Tamme		Lasteaed 4	Staad.	Lent	Lehti
Kontrollis: E.Vutt		Kiili	PP	25	15
Kuupäev: 14.08.2009		KORTERELAMU			
MÕÕTKAVA: 1:50		KÜTE			
		Ka_DRI P_AAN			
			KÜteeliitsteem OÜ reg. nr. 11415885		