


TINGMÄRGID:

—T11— PEALEVOOLUTORUSTIK.
—T22— TAGASIVOOLUTORUSTIK.
TORU PAIKNEB LAE ALL
TORU PAIKNEB PÕRANDA PEAL
KUULKRAAN.
LIINISEADEVENTIIL (LSV) STAD (TOUR&ANDERSON)
KÜTTEKEHA TERMOSTAATVENTIIL
Dv20X2,0 TORU VÄLISDIAMEETER X SEINAPAKSUS, MM

C11-400-1600 — RADIAATORI TÜÜP- KÕRGUS MM- PIKKUS MM (PURMO)
TV10/ Kv 0.14/ s=3 — RADIAATORI TERMOSTAATVENTIIL V-EXAKT DN10 (HEIMEIER) / Kv ARV/ VENTIILI SEADEARV
0,0098 l/s / dp=6,1kPa — KÜTTEKEHA VOOLUHULK L/S / TERMOSTAATVENTIILI RÕHUKADU kPa
LSV15/ S=2 — LIINISEADEVENTIIL TA STAD DN15 / LIINISEADEVENTIILI SEADEARV
Kv 0.66/ 0.050 l/s — LIINISEADEVENTIILI RÕHUKADU kPa
dP=7,4kPa — VENTIILI Kv ARV/ VENTIILI LÄBIV VOOLUHULK L/S

2xDv25x2,3 — KÜTTEPOSTIKU LÄBIMÕÕT ÜLEVALPOOL LÕIKEPUNKTI, MM
2xDv32x2,9 — KÜTTEPOSTIKU LÄBIMÕÕT ALLPOOL LÕIKEPUNKTI, MM



VAADE 1-1 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TCC NR: TCC6-09 | | TELLIJA: AS Lasteaia 4 | | | |
| Koostas | E.Tõnnov | Lasteaia 4 Kuhi KORTERELAMU KÜTE | Staadium | Lehekülg | Lehtede arv |
| Kontrollis | E.Vutt | | PP | 09 | 15 |
| Kuupäev | 14.8.2.09 | | | | |
| MÕÕTKAVA: 1:50 | | 4.KORRUSE PLAAN | KütteSüsteem OÜ reg. nr. 11415885 | | |