

TINGMÄRGID:

—T11— PEALEVÕOLUTORUSTIK.
—T22— TAGASIVÕOLUTORUSTIK.
TORU PAIKNEB LAE ALL
TORU PAIKNEB PÕRANDA PEAL
KUULKRAAN.
LIINISEADEVENTIIL (LSV) STAD (TOUR&ANDERSON)
KÜTTEKEHA TERMOSTAATVENTIIL
Dv20X2,0 TORU VÄLISDIAMEETER X SEINAPAKSUS, MM

C11-400-1600 — RADIAATORI TÜÜP- KÕRGUS MM- PIKKUS MM (PURMO)
TV10/ Kv 0.14/ s=3 — RADIAATORI TERMOSTAATVENTIIL V-EXAKT DN10 (HEIMEIER) / Kv ARV/ VENTIILI SEADEARV
0,0098 l/s / dp=6,1kPa — KÜTTEKEHA VÕOLUHULK L/S / TERMOSTAATVENTIILI RÕHUKADU kPa
LSV15/ S=2 — LIINISEADEVENTIIL TA STAD DN15 / LIINISEADEVENTIILI SEADEARV
Kv 0.66/ 0.050 l/s — LIINISEADEVENTIILI RÕHUKADU kPa
dP=7,4kPa — VENTIILI Kv ARV/ VENTIILI LÄBIV VÕOLUHULK L/S

2xDv25x2,3 — KÜTTEPOSTIKU LÄBIMÕÕT ÜLEVALPOOL LÕIKEPUNKTI, MM
2xDv32x2,9 — KÜTTEPOSTIKU LÄBIMÕÕT ALLPOOL LÕIKEPUNKTI, MM



TÖÖ NR: 1008-09	TELLIJA: KÜ Lastekodu 4		
Koostas: H.Tamme	Lastekodu 4 Viili KORTERELAMU KÜTE	Staadium: EP	Leht: 08	Lehti: 15
Kontrollis:			
Kuupäev: 4.05.2009			
MÕÕTKAVA: 1:50	3.KORRUSE PLAAN	KÜttesüsteem OÜ reg. nr. 11415885	