

VEEVARUSTUS:

Eramu varustada veega (1,0 m³/d) Mõtuse tänava d110mm ühisveetorustikust.

Veeühenduse trass näha ette kinnistul lühim võimalik, liitumispunktiga vahetult väljaspool kinnistu piiri kuni 1m, linna avalikult kasutataval maal.

Välisveetorustiku materjalina kasutada PE PN 10 veetoru, metallmärkekindi ja signaalkaabliga.

Veesisendus projekteerida hooneni (veemõõdusõlmeni) lühimal trassil. Veesisendus läbi vundamendi paigutada hülssi.

Kinnistu veemõõdusõlm paigutada hoonesse, vahetult hoone veeühenduse poolse esimese välisseina taha, sobivasse soojustatud ja valgustatud ruumi.

Veemõõdusõlm projekteerida vastavalt "Veemõõdusõlmede ehitamise, kasutamise ja veearvestite paigaldamise eeskirjadele". Vahetult pärast veemõõdusõlme, siseveevõrgule, näha ette tagasilöögiklapp, veemõõtja kandur maandada.

Ühisveetorustikus on tagatud vabasurve 5 x hoonestusele.

KANALISEERIMINE:

Piirkonna kanalisatsioonilahendus on lahkvoolne.

Reovee eelvooluks on Mõtuse tänava d250mm reoveekanalisatsiooni torustik.

Liitumiskaev näha ette kuni 1m kinnistu piirist.

Välistorustiku ehitusel kasutada plasttorusid ja -kaeve.

Heitvee paisutuskõrguseks lugeda tänava kanalisatsioonikaevu luugi kõrgusmärk.

Sademevesi hajutada haljasalale kinnistu piires või juhtida Mõtuse tänava kraavi.

VK ehitusprojekt esitada meile kooskõlastamiseks kolmes eksemplaris.

Kinnistu omanikuga sõlmime projekti kooskõlastamisel liitumislepingu. Liitumine VK ühistorustikega ja liitumistasu maksmine toimub vastavalt kehtivale Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjale.