



Valgustid:

- V1 - ntFagerhult Pleiad G4 125, black, wide, rec LL, 930, IP20
V2 - ntFagerhult Pleiad G4 125, black, wide rec LL, 930, IP65
V3 - ntDL ALU DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT

- A1 - Awex AX3NR, 1W B 1 SA AT WH, pindpaigaldus
E1.1 - Awex EXIT L ETL 2W B 1 SA AT WH Kahepoolne
IR - ntSteinel HF 3360 HF-Motion Detector 360° 2000W IP54 d8m, pindpaigaldus/
Steinel IS 3360 PF, süvispaigaldus

- ☐ Korterijaotuskilp, süv
☑ Lüliti, 1-poolusega, süvispaigaldus
☑ Valklüliti, süvispaigaldus
☑ Veksellüliti, süvispaigaldus
☑ Ristlüliti, süvispaigaldus
☑ Harutoos, süvispaigaldus
☑ Liikumisandur

- ☒ Laevalgusti toide
☒ Laevalgusti
☒ Seinalalgusti, h=500
☒ Kohtvalgusti, süvispaigaldus
☒ Evakuatsioonivalgusti
☒ Turvalgusti
☒ Hämaraandur, h=2500

MÄRKUSED:

- Lülite paigalduskõrgus on 1000mm (kui joonisel ei ole märgitud teisiti).
- Lülitid on sisselülitatud asendis klahvi ülemises sissesurutud asendis.
- Lülite kaabeldus korterites teostada kaabliga XPJ-HF Dca 3G1,5.
- Kõrvuti asetsevad lülitid paigaldada horisontaalsi ühtsele raamile.
- Lülite kaugus akendest ja udest on 150mm.
- Kööginööbli valguse juhtimine nõuab integreeritud sensornupust.
- Trepikoja valgustite täpsed mõõdud ja asukohad vaadata sisekujunduse projektist.
- Hoones kasutatavate kaablite tulekindlus (CPR) peab olema vähemalt: hoone üldiselt Dca-s2,d2,a2 ja evakuatsiooniteedel Cca-s1,d1,a2.
- Mööbli valgustus – pidev toide.

	Töö nr. 010224	Joonise nr. V03
Objekt HARJU MAAKOND, ANIJA VALD, KEHRA	Stadium PP	Muudatus
Joonise nimetus Valgustu 3.korrus	Leht/lehti x/x	
	Mõõtkaava	
	Kuupäev 01.02.2024	