

Lähteülessanne Lossi 20 KÜ kütte- ja ventilatsioonisüsteemide renoveerimisprojekti koostamiseks.

Korteriühistul on plaan renoveerida ja korrastada kütte- ning ventilatsioonisüsteem.

Praegune küttesüsteem pärineb 1990 aastast, on ühetoruline. Maja kasutab tsentraalset kütet linnavõrgust. Ventilatsioon on loomulik.

Renoveerimistööde projektis peaks kajastuma:

- Välistrassi ümbertõstmine sobivamasse asukohta
- Küttesõlme asukoha ümbertõstmine
- Uus kahetoruline kesküttesüsteem koos reguleerimisvõimalustega igal radiaatoril
- Soojusvaheti (õhk- vesi) asukohtade määramine
- Vajalike tööde kirjeldused koos vajalike kooskõlastustega

Maja asukoht Tallinn, Lossi 20.

Lisainformatsiooni saab allapool olevatelt kontaktidelt.

Indrek Toomis

5263077

Indrek.toomis@intera.ee