



Ventseadme SV1 ümber teha mürasummutuseks ehituslik kast teenindusuksega.

TINGMÄRGID:

	OL.OLEV SEIN
	PROJ. AVA OL.OLEVAS SEINAS
	KINNILOOTAV SEINAOSA
	LAMMUTATAV SEIN
	TAASTATAV KAARISTU
	PROJ. SEIN

- MÄRKUSED:**
- Betoonplaatidest sillutisriba hoone seinte ääres paigaldada kaldega 10% hoonest eemale, sillutisriba laius on 80 cm.
 - Vihmaveepüstikute alla paigaldada betoonist vihmaveerenni päised ja vihmaveerennid.
 - Betoonist vihmaveerennide ja päiste alla paigaldada hüdroisolatsiooniks XPS-polüstüreenplaadid ca 30 cm sügavusele, kaldega 10% hoonest eemale.

S-1/V-1 L=+332 l/s; 180 Pa / L=-333 l/s; 180 Pa
 S-2/V-2 L=+264 l/s; 140 Pa / L=-265 l/s; 140 Pa

- MÜRASUMMUTI
- TULETÕKKEKLAPP
- REGULEERKLAPP
- SIIRDÕHK