


Joonise nimetus: PÕRANDAKONSTRUKTSIOON PP-01		Kuupäev: 18.02.2021	Joonise nr: K-7-01	Muudatus:
Objekt: Üksikelamu rekonstrueerimine Tallinn	Töö nr: 3012102	Tellijä:	Projekteerija:	Mõõtkava: 1:10
Stadium: TP				

Kirjeldus:

Põrand



SOOJAJUHTIVUS U	TULEPÜSIVUSKLASS	HELIPIDAVUS R`W	LÕÖGIMÜRA TASE L`N,W
0.14 W/m²K		dB	dB

- VIIMISTLUS VT AR. OSA (märgades ruumides hüdroisolatsioonisüsteem).
- RAUSBETONPLAAT 80mm+põranda kütte vastavalt KVJ osale, (vajadusel kalded)
 -betoon: keskkonnaklass XC1 (EN 206-1), tugevusklass C25/30,
 -sarrusvõrk #T6-150 keskmises pinnas, terasT - B500B
 -põranda klass (BY-45) tasasus- THl-A.
 -plaat eraldatakse kõigist horisontaal- ja vertikaalkonstruktsioonidest elastse vuugiga.
 -tervikplaat on jagatud mahukahanemisuukidega (sügavus 1/3 plaadi paksusest) max6x6m
- AURUTÕKE 2xPE kile 0,2mm. Vuugid ülekatttega ≥200mm
- SOOJUSISOLATSIOON 250mm.
 -vahtpolüstüreen EPS 100, koormustaluvus 10% deformatsioonil ≥100 kPa
- EHITUSLIIVAST TAGASITÄIDE (tihendusaste Dt=0.95).
- LOODUSLIK PINNAS