


HARUTORUSTIK ÜK1-ÜK2

HOR 1:500
M
VER 1:50



OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUSMÄRK (M ABS)		9.05	9.12	9.10
TORU PÕHJA KÕRGUSMÄRK (M ABS)		8.07	8.28	8.28
TORU PÕHJA ASETUS-SÜGAVUS MAAPINNAS (M)		0.98	0.84	0.82
VAHEKAUGUSED			7.55	2.25 1.00
KALLE	PIKKUS		0.028 7.55	0.00 3.25
TORU TÄHISTUS	Eelisoleeritud torud DN25/110/125 L=10.80m			
TRASSI PLAAN	ÜK1			

MÄRKUSED:

- Asendiplaani aluseks on töö nr G25024, 19.02.2025.
- Ehitustööde ajal järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja kooskõlastamise tingimusi. Enne kaevetöödega alustamist määrata võrguvaldaja järelevalve all olemasolevate kommunikatsioonide asukoht ja rajamissügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule olukorrale, siis ehituse töövõtja teostab geodeetilise mõõdistuse korrektuuri ja tellib vastava projekti muudatuse.

MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUIUPÄEV
Projekti nimetus: KAUGKÜTTETORUSTIK		Staadium: tööprojekt	
Objekti asukoht: Kristiine LO, Tallinn Harju maakond		Töö nr: 703825	
Joonise nimetus: KAUGKÜTTETORUSTIKU PIKIPROFIIL		Joonise nr: SV02	
Tellija:		Mööd: 1:500, 1:50	